



Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr.468 / 11.12.2019

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA APRILIE 2020 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	06.04.2020	7,51	0,61	38,5	0,640	0,025	< 0,03	< 5	< 0,025	1,57	0,6	2,022	< 0,0025	AC	AC	AC
	14.04.2020	7,27	1,20	40,7	0,894	0,028	< 0,03	< 5	< 0,025	1,46	0,4	1,794	< 0,0025	AC	AC	AC
	21.04.2020	7,15	-	39,5	1,118	0,027	< 0,03	< 5	< 0,025	1,73	0,4	1,888	< 0,0025	AC	AC	AC
	27.04.2020	7,05	0,80	43,8	0,795	0,082	< 0,03	< 5	< 0,025	1,32	0,4	1,556	< 0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	7,24	0,87	40,62	0,861	0,0402	< 0,03	< 5	< 0,025	1,52	0,45	1,815	< 0,0025	AC	AC	AC
Peco Petrom	06.04.2020	7,45	0,73	42,4	0,704	0,068	< 0,03	< 5	< 0,025	1,46	0,4	2,167	< 0,0025	AC	AC	AC
Negrești- str. Vasile. Lucaciu, farmacie	06.04.2020	7,45	0,73	40,1	0,640	0,042	< 0,03	< 5	< 0,025	1,31	0,15	1,973	< 0,0025	AC	AC	AC
	14.04.2020	7,08	0,65	40,6	0,830	0,036	< 0,03	< 5	< 0,025	1,39	0,4	1,786	< 0,0025	AC	AC	AC
	21.04.2020	7,17	-	42,4	0,958	0,043	< 0,03	< 5	< 0,025	2,28	0,1	1,577	< 0,0025	AC	AC	AC
	27.04.2020	7,03	0,62	40,5	0,858	0,083	< 0,03	< 5	< 0,025	1,21	0,1	1,593	< 0,0025	AC	AC	AC
Media rețea	7,23	0,68	41,2	0,798	0,054	< 0,03	< 5	< 0,025	1,53	0,23	1,819	< 0,0025	AC	AC	AC	
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004	6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a	
Uz.Negrești intrare apă brută	21.04.2020	7,40	-	39,8	1,022	0,046	< 0,03	< 5	< 0,025	1,93	-	1,900	0,0031	-	-	-

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 30.04.2020

Întocmit

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



Apaserv Satu Mare S.A.
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă
Nr. _____ Data _____

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr.468 / 11.12.2019

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. Stegorean Dănuțiu

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA APRILIE 2020 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	06.04.2020	1	24	0	0	0	0
	14.04.2020	26	89	0	0	0	0
	21.04.2020	0	0	0	0	0	0
	27.04.2020	0	1	0	0	0	0
Peco Petrom	06.04.2020	84	>300	0	0	0	0
Negrești- str. Vasile Lucaciu farmacie	06.04.2020	18	0	0	0	0	0
	14.04.2020	5	0	0	0	0	0
	21.04.2020	6	14	0	0	0	0
	27.04.2020	7	14	0	0	0	0
Limita admisa conform Lg.458/2002 republicata și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina apă brută	21.04.2020	8	59	1	1	0	1

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 30.04.2020

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda