



Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN LUNA AUGUST 2020 - INSTALAȚIA DE TRATARE HALMEU ȘI REȚEA CONSUMATOR

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Halmeu- ieș.inst. de trat. apa	11.08.2020	7,09	1,46	232	< 0,5	0,985	0,268	14,25	0,0932	5,32	0	0,0537	0,0046	AC	AC	AC
Halmeu - cișmea Primărie	11.08.2020	7,16	1,01	235	< 0,5	1,193	0,147	15,31	< 0,025	5,49	0,025	< 0,08	0,0086	AC	AC	AC
Băbești - cișmea nr.93	11.08.2020	7,23	1,16	232	< 0,5	1,323	0,146	14,88	0,051	5,41	0,025	< 0,08	0,0061	AC	AC	AC
Dabolț - cișmea biserică	11.08.2020	7,23	3,11	236	< 0,5	3,24	0,419	15,87	< 0,025	5,36	0,025	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Drăgușeni -cism. în fața școlii	11.08.2020	7,02	1,69	233	< 0,5	2,527	0,324	15,80	< 0,025	5,61	0,05	0,178	< 0,0025	AC	AC	AC
Turulung cișmea nr.204	11.08.2020	7,21	1,01	232	< 0,5	1,170	0,179	16,08	< 0,025	5,41	0,05	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Mesteacăn-cișm. Mag.Universal	11.08.2020	7,14	0,86	233	< 0,5	0,671	0,095	16,08	< 0,025	5,41	0,025	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Batarci - primarie	05.08.2020	7,12	5,41	232	0,768	4,4	0,316	15,38	< 0,025	15,87	0,1	< 0,08	0,011	AC	AC	AC
VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	0.1 - 0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de cuantificare a metodei.
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a. - nici o modificare anormală

AC - acceptabil

Data: 02.09.2020

Întocmit:
Șef laborator: ing.chim.Nistor Sanda



Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN LUNA AUGUST 2020 - INSTALAȚIA DE TRATARE HALMEU ȘI REȚEA CONSUMATOR

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Halmeu – ieșire inst. de tart. apa	11.08.2020	0	0	0	0	0
Halmeu – cișmea Primărie	11.08.2020	5	3	0	0	0
Băbești – cistea nr.93	11.08.2020	2	0	0	0	0
Dabolț – cișmea biserică	11.08.2020	1	1	0	0	0
Drăgușeni – cișm. în fața școlii	11.08.2020	3	0	0	0	0
Turulung – cișmea nr.204	11.08.2020	0	0	0	0	0
Mesteacăn-cișm. Mag.Universal	11.08.2020	>300	>300	0	0	18
Batarci - primarie	05.08.2020	11	75	0	0	0
Valori admise		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 02.09.2020

Întocmit:
Șef laborator: ing.chim.Nistor Sanda