

Indicatori de calitate – luna DECEMBRIE/ 2018
 Stația de epurare SATU MARE - probe medii zilnice

Intrare, mg/l

Data	pH	Suspensii	CBO5	CCOCr	Extr.	Amoniu	*Fosf. total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	*Fier total	*Mangan
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	7.60	133.00	121.68	312.00	*	29.20	4.60	*	36.80	*	*	*
5	7.34	312.00	171.25	418.56	*	33.45	5.10	6.60	31.80	874.00	*	*
6	7.60	276.00	*	*	*	29.60	4.09	*	45.00	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	7.33	198.00	110.76	284.00	*	27.50	4.12	*	36.00	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	7.10	290.00	113.16	276.00	*	25.40	3.81	*	33.10	*	*	*
12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	7.24	312.00	139.32	338.34	<20 (9.2)	28.76	5.80	5.06	49.00	926.00	0.40	0.20
14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	7.50	286.00	124.64	304.00	*	31.40	6.60	*	46.00	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	7.50	362.00	132.19	264.19	*	29.14	4.70	*	51.00	*	*	*
21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	7.02	215.00	112.56	268.00	*	22.00	5.06	*	41.00	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	7.36	288.00	127.87	284.00	*	29.00	4.11	*	46.00	*	*	*
28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	7.62	187.00	131.58	306.00	*	31.60	5.12	*	58.00	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	7.38	259.909	128.501	305.509	9.20	28.823	4.828	5.830	43.064	900.00	0.40	0.20

Încercările marcate cu * si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei
Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Şef laborator
 chim. Hegedus Erika

Evacuare, mg/l

Data	pH	Suspensii	CBO5	CCOCr	Extr.	Amoniu	*Fosf. total	*Deterg.	*Azot total	*Azotati	Reziduu	*Fier total	*Mangan
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	7.13	8.00	*	*	*	0.503	0.660	*	6.80	*	*	*	*
4	7.10	7.00	5.90	24.60	*	1.470	0.528	*	8.84	*	*	*	*
5	6.99	6.00	*	*	*	0.681	0.496	*	8.06	*	*	*	*
6	7.08	6.00	*	*	*	0.166	0.480	*	6.39	*	*	*	*
7	7.28	*	*	*	*	0.943	0.430	*	6.16	*	*	*	*
8	6.76	9.00	5.56	23.20	*	0.210	0.545	*	8.30	29.60	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	7.01	11.00	*	*	*	0.495	0.618	*	7.20	30.30	*	*	*
11	7.34	6.00	6.03	23.20	*	0.403	0.672	*	7.57	21.70	*	*	*
12	7.51	5.00	*	*	*	0.494	0.703	*	7.11	*	*	*	*
13	7.01	12.00	5.43	<30(22.8)	<20 (2.0)	0.660	0.739	0.31	9.80	24.80	352.00	0.20	0.10
14	7.38	6.00	*	*	*	1.570	0.857	*	9.93	28.20	*	*	*
15	7.12	8.00	6.15	24.60	*	0.823	0.960	*	7.83	27.10	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	1.200	0.780	*	7.60	*	*	*	*
18	6.77	4.00	4.70	<30(20.69)	<20 (2.0)	0.140	0.211	0.10	4.16	*	482.00	0.10	0.10
19	7.06	*	*	*	*	1.041	0.600	*	6.60	*	*	*	*
20	7.20	6.00	6.79	<30(22.48)	*	0.725	0.360	*	6.70	*	*	*	*
21	*	4.00	*	*	*	0.612	0.360	*	7.30	*	*	*	*
22	7.32	10.00	5.72	21.20	*	1.200	0.400	*	7.40	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	7.24	7.00	6.60	23.80	*	0.860	0.460	*	6.80	*	*	*	*
28	*	*	*	*	*	0.700	0.530	*	6.90	*	*	*	*
29	7.34	10.00	6.10	24.40	*	0.680	0.550	*	7.60	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	7.147	7.353	5.898	23.097	2.00	0.742	0.569	0.203	7.383	26.950	417.00	0.15	0.10

Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Șef laborator
chim. Hegedus Erika