

Intrare Stație -mg/l -

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO-Cr	Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	7.60	63.00	48.52	121.56	<20(6.0)	3.73	5.84	39.50	883.00	23.50	3.95
4	7.57	62.00	84.00	210.00	*	*	*	*	*	*	*
5	7.50	33.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	7.56	56.00	74.00	185.00	*	*	*	*	*	*	*
7	7.51	53.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	7.50	46.00	*	*	*	2.98	3.90	32.50	*	*	25.60
11	7.50	34.00	62.00	155.00	*	*	*	*	*	*	*
12	7.50	52.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	7.50	44.00	59.00	148.00	*	*	*	*	*	*	*
14	7.57	33.00	*	*	*	*	*	*	*	18.50	*
15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	7.58	29.00	*	*	*	1.74	*	*	*	7.08	5.70
28	7.65	25.00	24.00	60.00	*	*	*	*	*	*	*
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	7.55	44.17	58.59	146.59	6.00	2.82	4.87	36.00	883.00	16.36	11.75

Încercările marcate cu * si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei
Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Șef laborator
 chim. Hegedus Erika

Iesire Stație -mg/l -

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO- Cr		Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati	N-Azotati
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	7.15	4.00	4.75	*	<30(19.29)	<20(1.6)	0.946	0.252	13.90	418.00	0.048	53.30	12.00
4	7.07	2.00	6.00	*	15.80	*	*	*	*	*	*	*	*
5	7.09	4.00	*	*	*	*	0.964	*	13.70	*	*	49.00	11.10
6	7.05	3.00	5.00	*	14.00	*	*	*	*	*	*	*	*
7	7.07	4.00	*	*	*	*	0.863	*	*	*	0.07	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	6.50	3.00	5.25	*	<30(21.0)	*	0.944	0.150	12.30	*	0.016	49.50	11.20
11	7.09	3.00	5.00	*	13.80	*	*	*	*	*	*	*	*
12	7.15	4.00	*	*	*	*	0.781	*	13.80	*	*	49.20	11.10
13	7.00	3.00	2.00	*	12.80	*	*	*	*	*	*	*	*
14	7.20	2.00	*	*	*	*	0.891	*	*	*	0.097	*	*
15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	7.25	3.00	*	*	*	*	0.373	*	12.30	*	0.613	47.30	10.70
28	7.22	4.00	4.00	*	12.00	*	*	*	*	*	*	*	*
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	7.07	3.25	4.57	#####	13.68	1.60	0.82	0.20	13.20	418.00	0.17	49.66	11.22

Încercările marcate cu * si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
 Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei
 Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Șef laborator
 chim. Hegedus Erika

