

Intrare mg/l

Data	pH	Suspensii	CBO5	CCOCr	Extr.	Amoniu	*Deterg.	Reziduu
1	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*
3	7.32	292.00	224.86	549.93	<20(11.6)	129.00	6.12	908.00
4	*	*	*	*	*	*	*	*
5	*	*	*	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*	*	*
11	*	*	*	*	*	*	*	*
12	*	*	*	*	*	*	*	*
13	*	*	*	*	*	*	*	*
14	*	*	*	*	*	*	*	*
15	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*
18	*	*	*	*	*	*	*	*
19	*	*	*	*	*	*	*	*
20	*	*	*	*	*	*	*	*
21	*	*	*	*	*	*	*	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*
25	*	*	*	*	*	*	*	*
26	*	*	*	*	*	*	*	*
27	*	*	*	*	*	*	*	*
28	*	*	*	*	*	*	*	*
29	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	7.32	292.00	224.86	549.93	11.60	129.00	6.12	908.00

**Încercările marcate cu \* si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR**  
**Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei**  
**Prezenta raportare este doar pentru uzul intern**

Şef laborator  
 chim. Hegedus Erika

Evacuare mg/l

Data	pH	Suspensii	CBO5	CCOCr	Extr.	Amoniu	*Deterg.	Reziduu
1	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*
3	6.84	18.00	6.08	25.08	<20(2.0)	0.17	0.13	536.00
4	*	*	*	*	*	*	*	*
5	*	*	*	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*	*	*
11	*	*	*	*	*	*	*	*
12	*	*	*	*	*	*	*	*
13	*	*	*	*	*	*	*	*
14	*	*	*	*	*	*	*	*
15	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*
18	*	*	*	*	*	*	*	*
19	*	*	*	*	*	*	*	*
20	*	*	*	*	*	*	*	*
21	*	*	*	*	*	*	*	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*
25	*	*	*	*	*	*	*	*
26	*	*	*	*	*	*	*	*
27	*	*	*	*	*	*	*	*
28	*	*	*	*	*	*	*	*
29	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	6.84	18.00	6.08	25.08	2.00	0.17	0.13	536.00

**Încercările marcate cu \* si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR**  
**Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei**  
**Prezenta raportare este doar pentru uzul intern**

Şef laborator  
 chim. Hegedus Erika