



Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

## MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA FEBRUARIE 2021 - INSTALAȚIA DE TRATARE HALMEU ȘI REȚEA CONSUMATOR

### PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO <sub>2</sub> /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Halmeu- ieș.inst. de trat. apa	02.02.2021	7,51	0,96	224	0,604	0,819	0,163	14,11	< 0,025	5,79	0,1	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Halmeu - cișmea Primărie	02.02.2021	7,42	3,09	227	< 0,5	1,951	0,277	14,11	< 0,025	5,79	0,1	< 0,08	0,039	AC	AC	AC
Băbești - cișmea nr.93	02.02.2021	7,42	1,06	220	< 0,5	0,713	0,165	14,31	< 0,025	5,86	0,05	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Dabolț - cișmea biserică	02.02.2021	7,43	0,98	226	< 0,5	0,456	0,157	14,31	< 0,025	5,70	0	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Drăgușeni -cism. în fața școlii	02.02.2021	7,27	0,82	226	0,604	0,306	0,145	14,31	< 0,025	5,64	0	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Turulung cișmea nr.204	02.02.2021	7,31	0,98	226	0,604	0,738	0,172	15,01	< 0,025	5,86	0,05	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Mesteacăn-cișm. Mag.Universal	02.02.2021	7,30	1,46	228	0,668	0,106	0,035	13,76	< 0,025	5,86	0	0,497	0,06	AC	AC	AC
Batarci - primarie	03.02.2021	7,46	1,43	226	0,507	0,758	0,139	14,32	< 0,025	5,61	0	0,089	< 0,0025	AC	AC	AC
<b>VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004</b>		<b>6.5-9.5</b>	<b>≤5</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.05</b>	<b>250</b>	<b>0.5</b>	<b>min 5</b>	<b>0.1 - 0.5</b>	<b>50</b>	<b>0.5</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de cuantificare a metodei.  
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a. - nici o modificare anormală

AC - acceptabil

Data: 05.03.2021

**Întocmit:**  
Șef laborator: ing.chim.Nistor Sanda



Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
ÎN LUNA FEBRUARIE 2021 - INSTALAȚIA DE TRATARE HALMEU ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Halmeu – ieșire inst. de tart. apa	02.02.2021	0	0	0	0	0
Halmeu – cișmea Primărie	02.02.2021	0	15	0	0	0
Băbești – cistea nr.93	02.02.2021	1	2	0	0	0
Daboț – cișmea biserică	02.02.2021	0	2	0	0	0
Drăgușeni – cișm. în fața școlii	02.02.2021	2	3	0	0	0
Turulung – cișmea nr.204	02.02.2021	0	1	0	0	0
Mesteacăn-cișm. Mag.Universal	02.02.2021	2	14	4	0	0
Batarci - primarie	03.02.2021	34	2	0	0	0
<b>Valori admise</b>		<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.03.2021

**Întocmit:**  
Șef laborator: ing.chim.Nistor Sanda