

Intrare Stație -mg/l -

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO-Cr	Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati	
1	7,83	34,0	27,0	60,8	*	1,08	1,91	9,84	*	5,91	8,080	Lab Negresti
2	7,75	40,0	36,0	60,6	*	0,997	2,28	10,2	*	10,4	4,480	Lab Negresti
3	7,72	38,0	25,0	60,0	*	1,82	2,5	13,9	*	13	4,190	Lab Negresti
4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
6	7,66	34,0	29,0	65,0	*	1,03	1,66	12	*	6,96	3,670	Lab Negresti
7	7,25	54,0	*	*	*	1,03	*	12	*	*	*	Lab SM
8	7,5	27,0	28,00	60,8	*	1,8	2,33	11,6	*	9,67	7,540	Lab Negresti
9	7,8	36,0	30,00	68,5	*	2,1	1,89	12,8	*	6,33	8,030	Lab Negresti
10	7,67	43,0	32,00	73	*	1,9	2,11	13,1	*	6,83	7,630	Lab Negresti
11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
13	7,52	33,0	29,00	64,5	*	2,53	2,73	17,6	*	14,8	2,070	Lab Negresti
14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
15	7,61	31,0	27,00	61,6	*	2,49	1,9	20	*	15,4	3,160	Lab Negresti
16	7,5	71,0	32,00	72,3	*	2,08	2,2	21,5	*	12,3	3,030	Lab Negresti
17	7,5	63,0	31,00	70	*	1,96	1,8	21,1	*	15,22	2,650	Lab Negresti
18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
20	7,72	43,0	29,00	66	*	1,62	2,43	18,3	*	13,1	4,630	Lab Negresti
21	7,64	61,0	31,00	71	*	1,52	2,14	17,8	*	12,6	3,830	Lab Negresti
22	7,57	52,0	35,00	78,9	*	1,94	2,24	17,9	*	13,5	3,450	Lab Negresti
23	7,65	46,0	36,00	80,5	*	2,1	2	19,8	*	14,3	30,500	Lab Negresti
24	7,54	42,0	38,00	86	*	2,2	2,3	24,3	*	16,3	2,850	Lab Negresti
25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
27	7,63	347,0	33,00	74,3	*	2,36	2,41	24,2	*	22,9	3,380	Lab Negresti
28	7,55	41,0	30,00	68	*	2,1	2,11	23,8	*	23,6	2,980	Lab Negresti
29	7,67	55,0	26,00	58,9	*	1,8	2,89	24,5	*	24,6	2,690	Lab Negresti
30	7,74	46,0	29,00	65,2	*	1,84	2,49	18	*	22,1	3,740	Lab Negresti
31	7,68	81,0	31,00	70,4	*	2,94	2,53	25,5	*	25,41	3,330	Lab Negresti
Media	7,623	59,909	30,667	68,395	11,600	1,874	2,231	17,715	#DIV/0!	14,535	5,520	
CMA	6.5-8.5	350,00	300,00	500,00	30,00	5,00	25,00	*	2000,00			

Încercările marcate cu \* sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit  
Responsabil calitate

Avizat  
Șef laborator