



Apaserv Satu Mare SA
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă

Nr. _____ Data _____

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ing. Stegorean Dănuțiu

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN LUNA MAI 2020 - COMUNA TARNA MARE- SURSA DE SUPRAFATA

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. .01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Tarna Mare-Iesire Inst. de trat. apa	06.05.2020	8,30	12,8	120,6	2,340	0,436	0,039	7,75	0,029	2,86	0,5	0,714	0,022	opalescent	-	AC
Tarna Mare-Primarie	06.05.2020	8,07	7,51	96,4	2,597	0,281	< 0,03	< 5	0,028	2,37	0	0,773	0,0149	opalescent	-	AC
Valea Seaca-Scoala	06.05.2020	7,77	5,24	97,5	2,148	0,259	< 0,03	< 5	< 0,025	2,46	0	0,757	0,0119	opalescent	-	AC
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicata		6.5-9.5	5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

AC - acceptabil

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei.

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a – nici o modificare anormală

Data: 27.05.2020

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



Apaserv Satu Mare SA
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă
Nr. _____ Data _____

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr.468./11.12.2019

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. Stegorean Dănuțiu

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN LUNA MAI 2020 - COMUNA TARNA MARE - SURSA DE SUPRAFATA

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Tarna Mare-Iesire Instalatie de tratarea apa	06.05.2020	15	24	0	0	0	68
Tarna Mare-Primarie	06.05.2020	11	57	0	0	0	38
Valea Seaca-Scoala	06.05.2020	10	62	0	0	0	10
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a – nici o modificare anormala

Data: 27.05.2020

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda