

Nr. _____ Data _____

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL-22-15,ed01,rev0

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Carpați I Str.Paulest-Farmacie	8.09.2016	7.19	0.16	311	<0.5	<0.01	<0.03	5.95	<0.025	8.46	0.3	0.308	<0.0025	AC	AC	AC
Carpați II Str.Alecu Ruso-Bar	8.09.2016	7.20	0.16	314	<0.5	<0.01	<0.03	6.16	<0.025	8.14	0.2	0.310	<0.0025	AC	AC	AC
Centru Nou-Primarie	15.09.2016	7.28	0.13	313	<0.5	0.014	<0.03	5.38	<0.025	7.92	0.2	0.285	<0.0025	AC	AC	AC
Centru Vechi Birou Abonamente	15.09.2016	7.19	0.14	312	<0.5	<0.01	<0.03	5.38	<0.025	8.16	0.3	0.282	<0.0025	AC	AC	AC
Str.Botizului-florarie	28.09.2016	7.23	0.21	316	<0.5	0.017	<0.03	5.67	<0.025	8.19	0.3	0.376	<0.0025	AC	AC	AC
Micro 16 Str.Astronautilor-magazin ABC	15.09.2016	7.30	0.15	314	<0.5	<0.01	<0.03	5.53	<0.025	7.76	0.3	0.283	<0.0025	AC	AC	AC
Bd.Closca-sediul Apaserv	28.09.2016	7.33	0.23	317	<0.5	<0.01	<0.03	5.53	<0.025	8.50	0.3	0.376	<0.0025	AC	AC	AC
P-ta de Alimente nr.1	28.09.2016	7.26	0.12	314	<0.5	<0.01	<0.03	5.31	<0.025	8.57	0.3	0.3752	<0.0025	AC	AC	AC
Cart.Solidaritatiei-Peco	28.09.2016	7.27	0.09	315	<0.5	<0.01	<0.03	6.09	<0.025	8.52	0.3	0.370	<0.0025	AC	AC	AC
P-ta de Vechituri	28.09.2016	7.17	0.16	315	<0.5	<0.01	<0.03	5.95	<0.025	8.59	0.3	0.370	<0.0025	AC	AC	AC
Micro 17 Piata de alimente	8.09.2016	7.29	0.12	317	<0.5	<0.01	<0.03	6.38	<0.025	8.05	0.25	0.306	<0.0025	AC	AC	AC
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	8.09.2016	7.60	0.14	311	<0.5	0.019	<0.03	5.74	<0.025	7.94	0.1	0.313	<0.0025	AC	AC	AC
	15.09.2016	7.71	0.25	314	<0.5	0.021	<0.03	5.81	<0.025	7.76	0.05	0.287	<0.0025	AC	AC	AC
	28.09.2016	7.60	0.16	312	<0.5	<0.01	<0.03	5.81	<0.025	7.98	0.1	0.411	<0.0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicata		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei

AC-acceptabil

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

n.m.a. - nici o modificare anormală

Data: 05.10.2016

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL-22-16,ed01,rev0

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	V.A.
		Carpati I Str.Paulesti- Farmacie	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0																					
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0																							0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)								0																							0
Micro 16 Str.Astronautilor- magazin ABC	bacterii coliforme (nr./100 ml)															0															0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0															0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0															0	
Centru Vechi Birou Abonamente	bacterii coliforme (nr./100 ml)															0															0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0															0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0															0	
Carpati II Str.Alecu Ruso-Bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0																						0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0																						0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)								0																						0	
Centru Nou- Primarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)															0															0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0															0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0															0	
P-ța de alimente nr. 1	bacterii coliforme (nr./100 ml)																												0		0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																												0		0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																												0		0	
Str. Gh. Baritiu Pta.de vechituri	bacterii coliforme (nr./100 ml)																												0		0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																												0		0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																												0		0	
Str.Botizului florarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)																												0		0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																												0		0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																												0		0	
Micro 17 Piata de alimente	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0																						0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0																						0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)								0																						0	
Bd.Closca-sediul Apaserv	bacterii coliforme (nr./100 ml)																												0		0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																												0		0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																												0		0	
Cart.Solidaritatii Peco	bacterii coliforme (nr./100 ml)																												0		0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																												0		0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																												0		0	
Pezervor Parc Industrial	bacterii coliforme (nr./100 ml)								0							0													0		0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)								0							0													0		0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)								0							0													0		0	
	Nr. de colonii la 37 °C								6							8													0		n.m.a	
	Nr. de colonii la 22 °C								0							0															n.m.a	

Rezultatele incercarilor se refera numai la probele supuse incercarii.

Data: 05.10.2016

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

V.A. - valori admise

n.m.a-nici o modificare anormala