



**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IANUARIE 2019 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL-22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate $\mu\text{S}/\text{cm}$	Oxidabilitate mgO_2/l	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești Apa bruta	15.01.2019	7,82	1,36	44,9	1,344	0,03	< 0,03	< 5	< 0,025	3,20	-	2,144	0,0064	AC	-	AC
Uzina Negrești- ieșire apa potabila	07.01.2019	7,37	1,85	44,8	0,704	0,068	< 0,03	< 5	< 0,025	1,69	0,8	1,965	0,0028	AC	AC	AC
	15.01.2019	7,47	1,28	44,8	0,992	0,029	< 0,03	< 5	< 0,025	1,60	0,8	1,759	0,0034	AC	AC	AC
	21.01.2019	7,09	2,56	43,6	0,847	0,094	< 0,03	< 5	< 0,025	2	0,8	1,673	0,0048	AC	AC	AC
	28.01.2019	7,30	2,09	44,1	< 0,5	0,045	< 0,03	< 5	< 0,025	1,41	0,6	2,224	<0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	7,30	1,94	44,32	0,69	0,053	< 0,03	< 5	< 0,025	1,67	0,75	1,90	0,003	AC	AC	AC
Liceul Ionita Andron	07.01.2019	7,24	1,62	45,9	< 0,5	0,160	< 0,03	< 5	< 0,025	1,83	0,05	1,962	0,0029	AC	AC	AC
Negrești- str. Mesteaca nului 10	07.01.2019	7,25	1,76	44,7	0,864	0,188	< 0,03	< 5	< 0,025	1,69	0,4	1,966	0,0037	AC	AC	AC
	15.01.2019	7,27	1,58	45,4	0,768	0,239	< 0,03	< 5	< 0,025	1,42	0,4	1,761	0,0033	AC	AC	AC
Negrești Cart. Tur 598	21.01.2019	7,00	1,20	45,3	0,721	0,243	< 0,03	< 5	< 0,025	1,84	0	1,908	0,0048	AC	AC	AC
	28.01.2019	7,40	2,31	45,9	< 0,5	0,394	< 0,03	< 5	< 0,025	1,43	0	2,593	<0,0025	AC	AC	AC
Media rețea		7,23	1,69	45,44	0,57	0,245	< 0,03	< 5	< 0,025	1,64	0,17	2,038	0,0031	AC	AC	AC

Data: 05.02.2019

Întocmit Sef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă
Nr. _____ Data _____

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. Stegorean Dănuțiu

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IANUARIE 2019 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL-22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Streptococi fecali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negresti , Apa bruta	15.01.2019	15	1	10	4	15	3
Uzina Negrești- Ieșire Apa potabila	07.01.2019	3	4	0	0	0	0
	15.01.2019	3	2	0	0	0	0
	21.01.2019	10	4	0	0	0	0
	28.01.2019	1	3	0	0	0	0
Liceu Ionita Andron	07.01.2019	2	4	0	0	0	0
Negrești- str. Mesteacanului nr.10	07.01.2019	1	1	0	0	0	0
	15.01.2019	0	1	0	0	0	0
Negresti – cartierul Tur 598	21.01.2019	15	9	0	0	0	0
	28.01.2019	1	1	0	0	0	0

Data: 05.02.2019

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda