



Apaserv Satu Mare S.A.
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă
Nr. _____ Data _____

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. Stegorean Dănuțiu

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA DECEMBRIE 2020 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORII

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	02.12.2020	7,06	3,34	49,9	< 0,5	0,054	< 0,03	< 5	< 0,025	1,75	0,7	3,86	< 0,0025	AC	AC	AC
	07.12.2020	7,53	2,09	47,6	0,635	0,05	< 0,03	< 5	< 0,025	1,68	0,4	1,877	0,003	AC	AC	AC
	14.12.2020	7,89	4,03	44,4	0,785	0,169	< 0,03	< 5	< 0,025	1,09	0,3	1,91	0,0061	AC	AC	AC
	21.12.2020	7,30	1,79	46,1	0,548	0,034	< 0,03	< 5	< 0,025	1,62	0,5	1,993	< 0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	7,44	2,81	47	0,554	0,076	< 0,03	< 5	< 0,025	1,53	0,47	2,41	< 0,0025	AC	AC	AC
Mag.mixt visavis de Lescaci Oil	07.12.2020	7,24	1,97	49,1	0,666	0,052	< 0,03	< 5	< 0,025	1,59	0,2	1,61	0,0037	AC	AC	AC
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	02.12.2020	7,08	2,63	49,5	< 0,5	0,055	< 0,03	< 5	< 0,025	1,95	0,7	3,94	< 0,0025	AC	AC	AC
	07.12.2020	7,30	1,80	47,8	0,666	0,059	< 0,03	< 5	< 0,025	1,488	0,3	1,872	0,0031	AC	AC	AC
	14.12.2020	7,30	3,80	44,7	0,621	0,192	< 0,03	< 5	< 0,025	1,16	0,2	1,902	0,0059	AC	AC	AC
	21.12.2020	7,19	3,09	46	0,548	0,046	< 0,03	< 5	< 0,025	1,71	0,4	1,986	< 0,0025	AC	AC	AC
Media rețea	7,22	2,29	47,42	0,55	0,08	< 0,03	< 5	< 0,025	1,57	0,36	2,262	< 0,0025	AC	AC	AC	
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004	6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a	
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	07.12.2020	7,61	2,76	47,8	1,174	0,06	< 0,03	< 5	0,026	2,135	-	1,438	0,0094	-	-	-

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 11.01.2021

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



Apaserv Satu Mare S.A.
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă
Nr. _____ Data _____

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. Stegorean Dănuțiu

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA DECEMBRIE 2020 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	02.12.2020	1	1	0	0	0	0
	07.12.2020	2	2	0	0	0	0
	14.12.2020	3	8	0	0	0	0
	21.12.2020	52	41	0	0	0	0
Mag. Mixt visavis de Lescaci Oil	07.12.2020	1	3	0	0	0	0
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	02.12.2020	0	3	0	0	0	0
	07.12.2020	2	3	0	0	0	0
	14.12.2020	9	3	0	0	0	0
	21.12.2020	48	54	0	0	0	0
Limita admisa conform Lg.458/2002 republicata și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă	07.12.2020	58	266	98	12	5	5

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 11.01.2021

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda