

Evacuare Stație -mg/l-

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO- Cr	Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati	
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
5	7,14	5,00	4,00	*	18,70	*	*	*	*	*	*	
6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7	7,12	3,00	3,75	<30	23,04	<20(3.2)	0,298	0,24	6,12	216,00	0,128	25,40
8	7,14	4,00	*	*	*	*	*	5,58	*	0,060	21,70	
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11	7,20	1,00	*	*	*	0,480	*	5,80	*	0,056	21,00	
12	7,12	3,00	2,00	*	11,50	0,497	*	*	*	*	*	
13	7,16	4,00	*	*	*	*	*	6,70	*	0,103	24,30	
14	7,11	5,00	2,00	*	12,20	0,391	*	*	*	*	*	
15	7,02	2,00	*	*	*	*	*	6,84	*	0,217	25,30	
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
18	7,03	2,00	*	*	*	*	*	7,33	*	0,460	24,20	
19	7,06	3,00	7,00	*	12,10	0,509	*	*	*	*	*	
20	7,03	4,00	*	*	*	*	*	7,58	*	0,730	25,90	
21	7,02	4,00	2,00	*	13,00	0,713	*	*	*	*	*	
22	7,00	6,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
23	6,00	6,00	*	*	*	*	*	7,55	*	0,756	25,10	
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
25	7,06	6,00	*	*	*	*	*	6,76	*	0,205	23,40	
26	7,10	5,00	3,00	*	13,60	0,408	*	*	*	*	*	
27	7,13	5,00	*	*	*	*	*	6,40	*	0,369	21,40	
28	7,16	3,00	2,00	*	12,00	0,427	*	*	*	*	*	
29	7,20	3,0	8,6	*	34,64	0,330	*	6,33	*	0,370	22,20	
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Media	7,042	3,895	3,817	#DIV/0!	16,753	3,200	0,450	0,244	6,635	216,000	0,314	23,627
CMA												

Încercările marcate cu \* sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit  
Responsabil calitate

Avizat  
Șef laborator