

SC Apaserv Satu Mare SA

Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice Uzina de apă

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA IULIE 2011 - REȚEA SATU MARE

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
CARPAȚI I	07.07.2011	7.39	0.02	465	0.254	0.000	0.000	6.27	0.012	8.25	0.2	0.342	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
	27.07.2011	7.24		342	0.192	0.000	0.000	5.70	0.014	8.30	0.3	0.335	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
MICRO 16	21.07.2011	7.61	0.10	373	0.195	0.000	0.000	5.70	0.012	8.19	0.40	0.329	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
CENTRU NOU	07.07.2011	7.37	0.02	348	0.317	0.000	0.000	6.12	0.012	8.72	0.30	0.335	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
CENTRU VECHI	21.07.2011	7.48	0.03	343	0.195	0.000	0.000	5.70	0.012	8.19	0.40	0.332	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
CARPAȚI II	07.07.2011	7.28	0.72	349	0.254	0.000	0.000	6.41	0.010	8.34	0.40	0.321	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
	27.07.2011	7.20	0.10	336	0.192	0.000	0.000	5.41	0.014	8.21	0.30	0.341	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
P-ȚA ALIM.NR.1	14.07.2011	7.55	0.20	537	0.251	0.000	0.000	6.27	0.012	8.16	0.40	0.328	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
STR. TEILOR	07.07.2011	7.33	0.03	350	0.507	0.000	0.000	5.55	0.016	8.23	0.35	0.340	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
STR.BOTIZULUI	21.07.2011	7.58	0.05	516	0.261	0.000	0.000	6.27	0.012	8.28	0.40	0.334	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
BD.CLOȘCA	20.07.2011	7.45	0.07	472	0.326	0.000	0.000	6.27	0.014	8.41	0.3	0.341	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
MICRO 17	14.07.2011	7.35	0.25	351	0.251	0.000	0.000	5.41	0.012	8.43	0.40	0.334	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
P-ȚA VECHITURI	14.07.2011	7.25	0.22	349	0.376	0.000	0.000	5.98	0.012	8.57	0.40	0.337	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	01.07.2011	7.41	0.12	345	0.352	0.000	0.000	6.56	0.013	8.52	0.20	0.325	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
	07.07.2011	7.48	0.03	343	0.063	0.000	0.000	5.55	0.014	8.37	0.10	0.336	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
	14.07.2011	7.40	0.14	344	0.439	0.000	0.000	5.13	0.012	8.39	0.05	0.341	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
	20.07.2011	7.49	0.02	344	0.457	0.000	0.000	5.55	0.014	8.52	0.20	0.338	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
	27.07.2011	7.30	0.15	335	0.256	0.000	0.000	6.12	0.014	8.52	0.20	0.327	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.

n.m.a. - nici o modificare anormală

Cod: PO-01-Ed2-R0-F9

Data: 05.08.2011

Întocmit:

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

SC Apaserv Satu Mare SA

Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice Uzina de apă

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA IULIE 2011 - Sate alimentate din rețeaua de distribuție Satu Mare

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
ODOREU-Naturlact	20.07.2011	7.41	0.03	357	0.261	0,000	0,000	6.27	0.014	8.81	0.15	0.339	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
DARA	15.07.2011	7.34	0.02	347	0.258	0,000	0,000	2.03	0.014	8.61	0.16	0.337	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
DOROLȚ	15.07.2011	7.43	0.05	336	0.129	0,000	0,000	2.29	0.014	8.34	0.29	0.342	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
BERCU	15.07.2011	7.32	0.08	339	0.516	0,000	0,000	1.88	0.016	8.21	0.01	0.327	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
NISIPENI	15.07.2011	7.32	0.02	341	0.451	0,000	0,000	1.92	0.016	8.63	0.02	0.329	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
NOROIENI	15.07.2011	7.8	0.05	468	0.58	0,000	0,000	2.26	0.016	8.34	0.29	0.334	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
PELEȘ	15.07.2011	7.36	0.04	351	1.29	0,000	0,000	2.22	0.016	8.77	0.20	0.340	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
PELIȘOR	15.07.2011	7.32	0.07	346	0.258	0,000	0,000	2	0.016	8.57	0.21	0.336	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.

n.m.a. - nici o modificare anormală

Cod: PO-01-Ed2-R0-F9

Data: 05.08.2011

Întocmit:

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

SC Apaserv Satu Mare SA

Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice Uzina de apă

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA IULIE 2011 - REȚEA SATU MARE

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Locul prelevării	Data Parametru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Carpați I	bacterii coliforme (nr./100 ml)							0																					0	
Escherichia coli (nr./100 ml)								0																					0			
Streptococi fecali (nr./100 ml)								0																					0			
Micro 16 str. Astronauților	bacterii coliforme (nr./100 ml)																						0									
	Escherichia coli (nr./100 ml)																						0									
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																						0									
Centru Vechi Bd. Lucaciu	bacterii coliforme (nr./100 ml)																						0									
	Escherichia coli (nr./100 ml)																						0									
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																						0									
Carpați II Str. Ambudului	bacterii coliforme nr/100 ml							0																					0			
	Escherichia coli (nr./100 ml)							0																					0			
	Streptococi fecali (nr./100 ml)							0																					0			
Centru Nou	bacterii coliforme (nr./100 ml)							0																								
	Escherichia coli (nr./100 ml)							0																								
	Streptococi fecali (nr./100 ml)							0																								
P-ța de alimente nr. 1	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0							0										
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0							0										
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0							0										

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA IULIE 2011 - REȚEA SATU MARE

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

ZONA	Data Parametru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Cart. Solidarității	bacterii coliforme (nr./100 ml)							0																					
Escherichia coli (nr./100 ml)								0																							
Streptococi fecali (nr./100 ml)								0																							
Str. Botizului	bacterii coliforme (nr./100 ml)																					0									
	Escherichia coli (nr./100 ml)																					0									
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																					0									
Bd. Cloșca	bacterii coliforme (nr./100 ml)																					0									
	Escherichia coli (nr./100 ml)																					0									
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																					0									
Micro 17	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0							0									
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0							0									
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0							0									
P-ța de vechituri	bacterii coliforme (nr./100 ml)														0																
	Escherichia coli (nr./100 ml)														0																
	Streptococi fecali (nr./100 ml)														0																
Pezervor Parc Industrial	bacterii coliforme (nr./100 ml)							0							0														0		
	Escherichia coli (nr./100 ml)							0							0														0		
	Streptococi fecali (nr./100 ml)							0							0														0		
	Nr. de colonii la 37 °C							0							2														2		
	Nr. de colonii la 22 °C							1							0															1	

Data: 05.08.2011

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

SC Apaserv Satu Mare SA

Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice Uzina de apă

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA IULIE 2011 - Sate alimentate din rețeaua de distribuție Satu Mare**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

ZONA	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DARA	bacterii coliforme nr/100 ml															0																
	Escherichia coli (nr./100ml)															0																
	Streptococi fecali (nr./100ml)															0																
DOROLȚ	bacterii coliforme nr/100 ml															0																
	Escherichia coli (nr./100ml)															0																
	Streptococi fecali (nr./100ml)															0																
ODOREU NATURLACT	bacterii coliforme nr/100 ml																					0										
	Escherichia coli (nr./100ml)																					0										
	Streptococi fecali (nr./100ml)																					0										
BERCU	bacterii coliforme nr/100 ml															0																
	Escherichia coli (nr./100ml)															0																
	Streptococi fecali (nr./100ml)															0																
NISIPENI	bacterii coliforme nr/100 ml															0																
	Escherichia coli (nr./100ml)															0																
	Streptococi fecali (nr./100ml)															0																
NOROIENI	bacterii coliforme nr/100 ml															0																
	Escherichia coli (nr./100ml)															0																
	Streptococi fecali (nr./100ml)															0																

Data: 05.08.2011

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

SC Apaserv Satu Mare SA

Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice Uzina de apă

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA IULIE 2011 - Sate alimentate din rețeaua de distribuție Satu Mare

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

ZONA	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PELEȘ	bacterii coliforme nr/100 ml															0																
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0																
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0																
PELIȘOR	bacterii coliforme nr/100 ml															0																
	Escherichia coli (nr./100 ml)															0																
	Streptococi fecali (nr./100 ml)															0																

Data: 05.08.2011

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

Întocmit:

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda