

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA OCTOMBRIE 2011 - REȚEA SATU MARE

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
CARPAȚI I	13.10.2011	7.29	0.17	378	0.130	0	0	4.82	0.014	8.45	0.3	0.342	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
MICRO 16	06.10.2011	7.37	0.10	383	0.129	0	0	4.25	0.014	8.05	0.3	0.336	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
CENTRU NOU	19.10.2011	7.32	0.17	330	0.130	0	0	5.53	0.018	8.34	0.3	0.341	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
CENTRU VECHI	19.10.2011	7.28	0.05	323	0.130	0	0	4.82	0.014	8.23	0.35	0.337	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
CARPAȚI II	13.10.2011	7.32	0.08	330	0.130	0	0	5.38	0.014	8.54	0.3	0.337	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
	26.10.2011	7.41	1.19	389	0.192	0	0	4.53	0.012	8.57	0.4	0.341	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
P-ȚA ALIM.NR.1	06.10.2011	7.28	0.09	386	0.129	0	0	3.97	0.016	8.07	0.3	0.342	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
STR. TEILOR	26.10.2011	7.54	0.22	332	0.192	0	0	4.67	0.012	8.54	0.3	0.339	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
STR.BOTIZULUI	06.10.2011	7.26	0.64	322	0.194	0	0	4.39	0.012	8.39	0.4	0.336	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
BD.CLOȘCA	26.10.2011	7.44	0.28	334	0.256	0	0	3.82	0.012	8.30	0.3	0.345	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	06.10.2011	7.63	0.61	331	0.129	0	0	4.53	0.012	8.45	0.05	0.332	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
	13.10.2011	7.60	0.06	335	0.130	0	0	5.53	0.014	8.79	0.1	0.341	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
	19.10.2011	7.53	0.08	331	0.391	0	0	5.53	0.014	8.41	0.1	0.340	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
	25.10.2011	7.70	0.07	337	0.321	0	0	4.67	0.014	8.45	0.1	0.338	0	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.
VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	0.1 - 0.5	50	0.5	n.m.a.	n.m.a.	n.m.a.

n.m.a. - nici o modificare anormală
 Data: 03.11.2011

Întocmit:
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA OCTOMBRIE 2011 - Sate alimentate din rețeaua de distribuție Satu Mare

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
ODOREU-Naturlact	25.10.2011	7.46	0.17	341	0.321	0	0	4.82	0.014	8.57	0.3	0.339	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.
Berindan	25.10.2011	7.43	0.18	344	0.192	0	0	4.96	0.014	8.63	0.05	0.336	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Mărtinești	25.10.2011	7.35	0.1	330	0.192	0	0	4.25	0.014	7.78	0.4	0.34	0	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Sătmărel	13.10.2011	7.05	2.35	1118	3.265	0.3115	0.0383	94.87	0.038	26.41	0	35.015	0.057			
VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	0.1 - 0.5	50	0.5	n.m.a.	n.m.a	n.m.a

n.m.a. - nici o modificare anormală

Data: 03.11.2011

Întocmit:
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA OCTOMBRIE 2011 - REȚEA SATU MARE

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

ZONA	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	V.A.
Carpați I	bacterii coliforme (nr./100 ml)													0																			0
	Escherichia coli (nr./100 ml)													0																			0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)													0																			0
Micro 16 str. Astronauților	bacterii coliforme (nr./100 ml)						0																										0
	Escherichia coli (nr./100 ml)						0																										0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)						0																										0
Centru Vechi Bd. Lucaciu	bacterii coliforme (nr./100 ml)																			0													0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																			0													0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																			0													0
Carpați II Str. Ambudului	bacterii coliforme (nr./100 ml)													0														0					0
	Escherichia coli (nr./100 ml)													0														0					0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)													0														0					0
Centru Nou	bacterii coliforme (nr./100 ml)																			0													0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																			0													0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																			0													0
P-ța de alimente nr. 1	bacterii coliforme (nr./100 ml)						0																										0
	Escherichia coli (nr./100 ml)						0																										0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)						0																										0

V.A. - valori admise

Data: 03.11.2011

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

SC Apaserv Satu Mare SA
 Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
 Uzina de apă
 Nr. _____/2011

Vizat:
 DIRECTOR TEHNIC,
 Ing. Gheorghe Sava

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA OCTOMBRIE 2011 - REȚEA SATU MARE

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

ZONA	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	V.A.	
Cart. Solidarității	bacterii coliforme (nr./100 ml)																										0					0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																											0					0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																											0					0
Str. Botizului	bacterii coliforme (nr./100 ml)						0																									0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)						0																									0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)						0																									0	
Bd. Cloșca	bacterii coliforme (nr./100 ml)																											0					0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																											0					0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																											0					0
Pezervor Parc Industrial	bacterii coliforme (nr./100 ml)						0							0						0							0					0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)						0							0						0							0					0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)						0							0						0							0					0	
	Nr. de colonii la 37 °C						1							0						2							7					20	
	Nr. de colonii la 22 °C						0							4						1							1					20	

V.A. - valori admise

Data: 03.11.2011

Întocmit:
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA OCTOMBRIE 2011 - Sate alimentate din rețeaua de distribuție Satu Mare

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

ZONA	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	V.A.	
ODOREU NATURLACT	bacterii coliforme nr/100 ml																																0	
	Escherichia coli (nr./100ml)																																	0
	Streptococi fecali (nr./100ml)																																	0
BERINDAN	bacterii coliforme nr/100 ml																																	0
	Escherichia coli (nr./100ml)																																	0
	Streptococi fecali (nr./100ml)																																	0
MĂRTINEȘTI	bacterii coliforme nr/100 ml																																	0
	Escherichia coli (nr./100ml)																																	0
	Streptococi fecali (nr./100ml)																																	0
SĂTMĂREL	bacterii coliforme nr/100 ml													0																			0	
	Escherichia coli (nr./100ml)													0																			0	
	Streptococi fecali (nr./100ml)													0																			0	

V.A. - valori admise

Data: 03.11.2011

Întocmit:
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda