

Evacuare Stație -mg/l-

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO- Cr		Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	7,00	2,00	*	*	*	*	*	*	6,37	*	0,556
5	7,06	3,00	2,00	*	12,70	*	0,599	*	*	*	*
6	7,01	2,00	*	*	*	*	*	*	7,00	*	0,786
7	7,03	2,00	2,00	*	11,60	*	0,618	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	7,04	1,00	*	*	*	*	*	*	8,27	*	0,470
11	6,96	3,00	4,00	*	18,00	*	0,688	0,38	6,41	*	0,755
12	6,96	4,00	4,58	*	18,64	<20(2,4)	0,69	0,38	6,41	460,80	0,76
13	6,90	2,00	4,00	*	16,50	*	0,701	*	*	*	*
14	6,86	3,00	*	*	*	*	*	*	7,50	*	1,410
15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	7,00	4,00	*	*	*	*	*	*	7,75	*	1,210
18	7,02	2,00	2,00	*	12,80	*	0,680	*	*	*	*
19	7,05	2,00	*	*	*	*	*	*	7,50	*	0,079
20	7,01	3,00	2,00	*	13,10	*	0,709	*	*	*	*
21	7,00	3,00	*	*	*	*	*	*	7,70	*	0,068
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	7,04	3,00	3,00	*	15,00	*	0,699	*	*	*	*
26	7,00	3,00	*	*	*	*	*	*	8,50	*	0,095
27	6,96	2,00	2,00	*	12,90	*	0,69	*	*	*	*
28	6,94	2,00	*	*	*	*	*	*	8,00	*	0,603
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	6,991	2,556	2,842	*	14,582	2,400	0,675	0,383	7,401	460,800	0,617
CMA											

Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit
Responsabil calitate

Avizat
Şef laborator