

Intrare Stație -mg/l -

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO-Cr	Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati
1	7.50	30.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	6.76	68.00	23.20	55.24	<20(5.6)	2.549	3.19	13.60	928.00	9.50	21.90
5	7.50	21.00	20.00	53.00	*	*	*	*	*	*	*
6	7.50	24.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	7.50	25.00	32.00	83.70	*	2.640	*	18.30	*	*	*
8	7.50	27.00	*	*	*	*	*	*	*	2.88	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	7.50	38.00	*	*	*	2.720	5.51	19.40	*	3.47	24.19
12	7.50	23.00	21.00	52.50	*	*	*	*	*	*	*
13	7.50	26.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	7.50	37.00	33.00	83.70	*	*	*	*	*	*	*
15	7.50	33.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	7.50	44.00	*	*	*	3.920	3.78	27.80	*	*	25.60
19	7.50	47.00	72.00	180.00	*	*	*	*	*	*	*
20	7.50	34.00	*	*	*	*	*	*	*	2.43	*
21	7.50	37.00	48.00	121.00	*	*	*	*	*	*	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	7.50	47.00	*	*	*	3.660	2.89	27.70	*	0.276	24.30
27	7.50	60.00	80.00	210.00	*	*	*	*	*	*	*
28	7.50	53.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	7.46	37.44	41.15	104.89	5.60	3.10	3.84	21.36	928.00	3.71	24.00
CMA	6.5-8.5	350.00	300.00	500.00	30.00	5.00	25.00	*	2000.00		

**Încercările marcate cu \* si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR**  
**Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei**  
**Prezența raportare este doar pentru uzul intern**

Șef laborator  
 chim. Hegedus Erika

Iesire Stație -mg/l -

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO- Cr		Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati	N-Azotati
1	7.00	3.00	*	*	*	*	0.476	*	*	*	0.060	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	6.53	3.00	4.60	<30	18.41	<20(1.2)	0.458	0.284	7.71	534.00	0.067	30.70	6.940
5	6.79	2.00	5.00	*	13.30	*	*	*	*	*	*	*	*
6	7.00	3.00	*	*	*	*	0.589	*	9.58	*	*	39.02	8.790
7	7.00	3.00	5.00	*	13.00	*	0.647	*	8.69	*	0.053	33.00	7.450
8	7.00	2.00	*	*	*	*	*	*	*	*	0.041	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	6.73	4.00	*	*	*	*	0.718	0.241	9.16	*	0.050	39.96	9.000
12	7.00	2.00	4.00	*	12.90	*	*	*	*	*	*	*	*
13	7.00	2.00	*	*	*	*	0.447	*	9.68	*	0.124	39.70	8.960
14	7.00	2.00	4.00	*	12.00	*	*	*	*	*	*	*	*
15	7.00	2.00	*	*	*	*	0.475	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	6.80	3.00	5.25	<30	20.80	*	0.933	0.285	8.51	476.00	*	32.90	7.430
19	7.00	3.00	5.00	*	12.60	*	*	*	*	*	*	*	*
20	7.00	2.00	*	*	*	*	0.507	*	9.78	*	0.103	41.07	9.250
21	7.00	3.00	4.00	*	12.40	*	*	*	*	*	*	*	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	7.01	4.00	6.09	<30	24.10	<20(2.0)	*	*	*	*	0.810	*	*
26	6.83	6.00	*	*	*	*	1.280	0.374	12.00	*	0.042	48.28	11.000
27	6.72	5.00	6.00	*	14.50	*	*	*	*	*	*	*	*
28	7.00	6.00	*	*	*	*	0.967	*	11.60	*	0.154	48.30	10.900
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	6.92	3.16	4.89	*	15.40	1.60	0.682	0.296	9.634	505.0	0.150	39.21	8.86
CMA	6.5-8.5	35.00	25.00		125.00	20.00	2.00	0.50	15.00	2000.0			

**Încercările marcate cu \* si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR**  
Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei  
Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Șef laborator  
chim. Hegedus Erika

