

Iesire Stație -mg/l -

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO- Cr		Extr.	*Fosfor total	*Deterg. 0.318	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati	N-Azotati
				<30	24.52								
1	6.57	5.00	5.84	<30	24.52	<20(1.6)	0.747	0.110	10.90	208.00	*	36.50	8.25
2	7.00	3.00	4.00	*	11.00	*	0.712	*	9.42	*	0.111	36.00	8.11
3	7.00	2.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	7.00	2.00	4.00	*	10.10	*	*	*	*	*	*	*	*
5	7.00	3.00	*	*	*	*	*	*	*	*	0.079	*	*
6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	6.59	5.00	5.96	<30	23.98	<20(1.6)	1.44	0.100	10.90	632.00	0.080	36.80	8.30
9	7.00	3.00	5.00	*	12.00	*	*	*	*	*	*	*	*
10	7.00	5.00	*	*	*	*	1.12	*	8.90	*	0.078	35.40	8.10
11	7.00	3.00	5.00	*	11.80	*	*	*	*	*	*	*	*
12	7.00	4.00	*	*	*	*	1.14	*	*	*	0.053	*	*
13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	7.00	4.00	*	*	*	*	1.17	0.273	9.44	*	*	39.96	9.00
16	6.90	5.00	9.10	<30	22.98	<20(1.6)	*	*	*	482.00	0.120	*	*
17	7.00	4.00	*	*	*	*	1.22	*	8.21	*	*	35.52	8.00
18	7.00	3.00	5.00	*	13.20	*	*	*	*	*	*	*	*
19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	7.00	7.00	*	*	*	*	0.16	0.39	*	6.28	*	26.64	6.00
24	7.00	7.00	7.00	*	18.30	*	*	*	*	*	*	*	*
25	7.00	8.00	*	*	*	*	0.98	*	*	8.10	0.079	35.07	7.91
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	6.94	4.29	5.66	#DIV/0!	16.43	1.60	0.97	0.22	9.63	267.28	0.086	35.24	7.96
CMA	6.5-8.5	35.00	25.00		125.00	20.00	2.00	0.50	15.00	2000.0			

Încercările marcate cu * si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei
Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Șef laborator
chim. Hegedus Erika