

Intrare Stație -mg/l -

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO-Cr	Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati
1	7.50	55.00	81.00	200.00	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	6.74	61.00	61.51	128.31	<20(7.2)	4.240	3.19	35.50	914.00	*	23.48
5	7.50	101.00	85.00	284.00	*	3.510	4.63	37.20	*	44.66	*
6	7.50	140.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	7.50	90.00	81.00	205.00	*	*	**	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	7.50	30.00	*	*	*	1.200	1.57	24.90	*	*	6.20
12	7.33	30.00	34.00	84.40	*	*	*	*	*	*	*
13	7.50	36.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	7.50	33.00	34.00	92.20	*	*	*	*	*	*	*
15	7.50	30.00	*	*	*	*	*	*	*	1.32	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	7.50	32.00	*	*	*	1.490	2.79	27.00	*	*	19.90
19	7.50	37.00	39.00	100.00	*	*	*	*	*	*	*
20	7.50	48.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	7.50	35.00	34.00	84.00	*	*	*	*	*	1.40	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	7.50	48.00	*	*	*	2.090	3.36	25.36	*	*	21.15
26	7.50	55.00	72.00	181.00	*	*	*	*	*	*	*
27	7.50	84.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28	7.50	67.00	*	159.00	*	*	*	*	*	*	*
29	7.50	73.00	*	*	*	*	*	*	*	1.92	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	7.45	57.11	57.95	151.79	7.20	2.51	3.11	29.99	914.00	12.33	17.68
CMA	6.5-8.5	350.00	300.00	500.00	30.00	5.00	25.00	*	2000.00		

**Încercările marcate cu \* si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR**  
**Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei**  
**Prezența raportare este doar pentru uzul intern**

Șef laborator  
 chim. Hegedus Erika

Iesire Stație -mg/l -

Data	pH	Susp. totale	CBO5	CCO- Cr		Extr.	*Fosfor total	*Deterg.	*Azot total	Reziduu	Amoniu	Azotati	N-Azotati
1	7.00	5.00	4.00	*	10.90	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	6.54	7.00	5.59	<30	22.98	<20(2.0)	0.716	0.203	11.80	396.00	*	48.84	11.000
5	7.00	3.00	3.00	*	9.11	*	1.060	0.331	10.50	*	0.106	43.00	9.710
6	7.00	4.00	*	*	*	*	1.090	*	10.50	*	0.139	44.40	*
7	7.00	4.00	4.00	*	10.30	*	*	*	*	*	*	*	*
8	7.00	2.00	*	*	*	*	*	*	*	*	0.041	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	6.58	4.00	5.84	<30	22.63	<20(2.0)	0.793	0.283	9.90	504.00	0.077	35.50	8.010
12	6.72	2.00	4.00	*	10.70	*	*	*	*	*	*	*	*
13	7.00	2.00	*	*	*	*	0.734	*	12.70	*	0.176	53.28	12.000
14	7.00	3.00	3.00	*	9.00	*	*	*	*	*	*	*	*
15	7.00	2.00	*	*	*	*	0.793	*	*	*	0.110	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	6.59	4.00	4.92	<30	20.45	<20(1.6)	0.863	0.273	10.30	396.00	*	43.88	9.870
19	7.00	5.00	4.00	*	11.60	*	*	*	*	*	*	*	*
20	7.00	2.00	*	*	*	*	0.709	*	10.70	*	0.075	45.73	10.300
21	7.00	4.00	4.00	*	11.90	*	0.609	*	*	*	0.068	*	*
22	7.00	3.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	6.52	3.00	5.59	<30	22.98	<20(1.6)	0.690	0.290	12.70	470.00	*	52.28	11.800
26	6.83	5.00	7.00	*	17.60	*	1.280	0.374	12.00	*	0.042	48.28	11.000
27	7.00	4.00	*	*	*	*	0.519	*	11.90	*	0.022	48.40	11.000
28	7.00	3.00	*	*	15.90	*	0.967	*	11.60	*	0.154	48.30	10.900
29	7.00	3.00	*	*	*	*	0.601	*	*	*	0.041	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	6.89	3.52	4.58	*	15.08	1.50	0.816	0.292	11.327	441.5	0.088	46.54	10.56
CMA	6.5-8.5	35.00	25.00		125.00	20.00	2.00	0.50	15.00	2000.0			

Încercările marcate cu \* si/sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR  
 Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei  
 Prezența raportare este doar pentru uzul intern

Șef laborator  
 chim. Hegedus Erika