



**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2018 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL-22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO <sub>2</sub> /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Carpați I Str.Păulești-Farmacie	07.09.2018	7,29	0,15	297	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	8,60	0,3	0,399	< 0,0025	AC	AC	AC
Carpați II Mag. Coramet	07.09.2018	7,33	0,06	301	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,18	< 0,025	8,40	0,3	0,397	< 0,0025	AC	AC	AC
Micro 17 Piața de alimente	07.09.2018	7,18	0,03	303	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,32	< 0,025	8,55	0,2	0,396	< 0,0025	AC	AC	AC
Centru Nou-Primărie	13.09.2018	7,33	0,13	298	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	8,36	0,3	0,311	< 0,0025	AC	AC	AC
Centru Vechi Birou Abonamente	13.09.2018	7,31	0,12	297	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,29	< 0,025	8,34	0,3	0,324	< 0,0025	AC	AC	AC
Micro 16 Str.Astronauților-magazin ABC	13.09.2018	7,34	0,15	298	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,50	< 0,025	8,48	0,3	0,320	< 0,0025	AC	AC	AC
Bd.Cloșca-sediul Apaserv	13.09.2018	7,34	0,15	302	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,50	< 0,025	8,07	0,3	0,314	< 0,0025	AC	AC	AC
Cart.Solidarității -Peco	20.09.2018	7,46	0,21	305	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	7,98	0,3	0,353	< 0,0025	AC	AC	AC
P-ța de Vechituri Mag. Daniel	20.09.2018	7,43	0,25	304	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,28	< 0,025	8,58	0,3	0,365	< 0,0025	AC	AC	AC
P-ța de Alimente nr.1	20.09.2018	7,45	0,15	304	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,29	< 0,025	8,45	0,3	0,344	< 0,0025	AC	AC	AC
Str.Botizului-florărie	20.09.2018	7,46	0,06	303	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,85	< 0,025	7,98	0,3	0,355	< 0,0025	AC	AC	AC
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	07.09.2018	7,44	0,13	301	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	8,64	0,2	0,397	< 0,0025	AC	AC	AC
	13.09.2018	7,64	0,19	299	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,15	< 0,025	7,89	0,25	0,312	< 0,0025	AC	AC	AC
	20.09.2018	7,66	0,07	297	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,64	< 0,025	7,92	0,25	0,356	< 0,0025	AC	AC	AC
<b>MEDIA</b>		<b>7,40</b>	<b>0,13</b>	<b>300,64</b>	<b>&lt; 0,5</b>	<b>&lt; 0,01</b>	<b>&lt; 0,03</b>	<b>&lt; 5</b>	<b>&lt; 0,025</b>	<b>8,30</b>	<b>0,27</b>	<b>0,353</b>	<b>&lt; 0,0025</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>
<b>VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicată</b>		<b>6,5-9,5</b>	<b>≤5</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,05</b>	<b>250</b>	<b>0,5</b>	<b>min 5</b>	<b>≥0,1-≤0,5</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală

AC – acceptabil

Data: 4.10.2018

**Întocmit:**

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.  
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice  
Uzina de apă  
Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**  
ing. Stegorean Dănuțiu

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2018 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL-22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Streptococi fecali (nr./100 ml)
Carpați I - Str.Păulesti - Farmacie	07.09.2018	14	17	0	0	0
Carpați II – magazinul Coramet	07.09.2018	18	19	0	0	0
Micro 17 - Piața de alimente	07.09.2018	11	12	0	0	0
Centru Nou - Primărie	13.09.2018	2	2	0	0	0
Centru Vechi - Birou Abonamente APS	13.09.2018	0	2	0	0	0
Micro 16 - Str. Astronauților - magazin ABC	13.09.2018	0	0	0	0	0
Bd.Cloșca - sediu Apaserv	13.09.2018	0	1	0	0	0
Cart. Solidarității - Peco	20.09.2018	1	3	0	0	0
P-ța de Vechituri – magazin Daniel	20.09.2018	1	0	0	0	0
P-ța de Alimente nr.1	20.09.2018	0	0	0	0	0
Str. Botizului - florărie	20.09.2018	1	0	0	0	0
Rezervor Parc Industrial	07.09.2018	0	0	0	0	0
	13.09.2018	1	0	0	0	0
	20.09.2018	0	1	0	0	0
<b>Valori admise</b>		<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

n.m.a-nici o modificare anormală

Data: 4.10.2018

**Întocmit:**  
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2018 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

**PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI**

Cod: FL-22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data	pH (unit pH)	Turbidi tate (NTU)	Conducti vitate ( $\mu$ S/cm)	Oxidabilit ate (mgO <sub>2</sub> /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Berindan – casa de copii	13.09.2018	7,44	0,05	308	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	8,34	0,3	0,311	< 0,0025	AC	AC	AC
Martinești – magazine mixt	13.09.2018	7,32	0,07	298	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,22	< 0,025	8,34	0,3	0,310	< 0,0025	AC	AC	AC
Odoreu - primarie	13.09.2018	7,64	0,1	314	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,5	< 0,025	8,52	0,25	0,321	< 0,0025	AC	AC	AC
Amati – bar	26.09.2018	7,53	0,05	300	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,43	< 0,025	7,98	0,3	0,382	< 0,0025	AC	AC	AC
Ambud – mag ABC, nr. 22	26.09.2018	7,48	0,08	302	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,29	< 0,025	8,42	0,3	0,379	< 0,0025	AC	AC	AC
Hrip – scoala	26.09.2018	7,78	0,21	301	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,67	< 0,025	8,15	0,1	0,374	< 0,0025	AC	AC	AC
Ruseni - nr. 157	26.09.2018	7,81	0,08	301	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,88	< 0,025	7,73	0,2	0,375	< 0,0025	AC	AC	AC
Paulesti - primarie	26.09.2018	7,41	0,11	304	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,88	< 0,025	8,15	0,4	0,376	< 0,0025	AC	AC	AC
Petin - magazin	26.09.2018	7,39	0,09	303	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,74	< 0,025	8,45	0,3	0,378	< 0,0025	AC	AC	AC
<b>MEDIA</b>		<b>7,53</b>	<b>0,09</b>	<b>303,4</b>	<b>&lt; 0,5</b>	<b>&lt; 0,01</b>	<b>&lt; 0,03</b>	<b>5,23</b>	<b>&lt; 0,025</b>	<b>8,23</b>	<b>0,27</b>	<b>0,356</b>	<b>&lt; 0,0025</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>
<b>VALORI ADMISE</b> Lg.458/2002 republicată		<b>6.5- 9.5</b>	<b>≤50</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.05</b>	<b>250</b>	<b>0.5</b>	<b>min 5</b>	<b>≥0.1- ≤0.5</b>	<b>50</b>	<b>0.5</b>	<b>n.m.a.</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală

AC-acceptabil

Data: 4.10.2018

**Întocmit:**  
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.  
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice  
Uzina de apă  
Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Stegerean Dănuțiu

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONȘUMATOR  
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2018 - SATE ALIMENTATE DE LA UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL-22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Streptococi fecali (nr./100 ml)
Berindan – casa de copii	13.09.2018	7	2	0	0	0
Martinești – magazine mixt	13.09.2018	3	6	0	0	0
Odoreu - primarie	13.09.2018	5	6	0	0	0
Amati – bar	26.09.2018	4	0	0	0	0
Ambud – mag ABC, nr. 22	26.09.2018	1	0	0	0	0
Hrip – scoala	26.09.2018	6	0	0	0	0
Ruseni - nr. 157	26.09.2018	1	0	0	0	0
Paulești - primarie	26.09.2018	0	0	0	0	0
Petin - magazin	26.09.2018	3	0	0	0	0
<b>VALORI ADMISE</b>		<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

n.m.a. - nici o modificare anormală

Data: 04.10.2018

**Întocmit:**  
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda