

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA APRILIE 2022 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Centrul Nou-Pta.25 Octombrie nr. 1 Primărie	07.04.2022	7,41	0,48	300	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,73	< 0,025	8,37	0,3	0,304	< 0,0025	AC	AC	AC
Centrul Vechi Str.Mihai Viteazul nr.27 Birou Abonamente	07.04.2022	7,35	0,32	296	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,59	< 0,025	8,52	0,3	0,303	< 0,0025	AC	AC	AC
Micro 16 Str.Astronauților nr.7 magazin ABC	07.04.2022	7,38	0,27	299	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,88	< 0,025	8,32	0,3	0,299	< 0,0025	AC	AC	AC
P-ța de Alimente nr.1 Str.Nicolae Golescu	13.04.2022	7,56	0,33	298	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,53	< 0,025	8,38	0,2	0,304	< 0,0025	AC	AC	AC
Str.Botizului nr.49 magazin Piramida	13.04.2022	7,52	0,28	299	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,46	< 0,025	8,47	0,3	0,304	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicată		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală
AC – acceptabil

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Locul prelevării	Data prelevării	Turbiditate (NTU)	Clor rez. liber (mg/l)
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	07.04.2022	0,34	0,3
	13.04.2022	0,28	0,3
	27.04.2022	0,26	0,3
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicată		≤5	≥0.1-≤0.5

Data: 04.05.2022

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA APRILIE 2022 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Centrul Nou- Pta.25 Octombrie nr. 1, Primărie	07.04.2022	0	0	0	0	0
Centrul Vechi Str.Mihai Viteazul nr.27 Birou Abonamente	07.04.2022	0	0	0	0	0
Micro 16 Str.Astronauților nr.7, magazin ABC	07.04.2022	0	6	0	0	0
P-ța de Alimente nr.1 Str.Nicolae Golesecu	13.04.2022	0	0	0	0	0
Str.Botizului nr.49 magazin Piramida	13.04.2022	0	1	0	0	0
Rezervor , Str.Parc Industrial	07.04.2022	0	15	0	0	0
	13.04.2022	0	1	0	0	0
	27.04.2022	42	0	0	0	0
Valori admise		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a-nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 04.05.2022

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda