

Evacuare mg/l

| Data | Cod proba | pH | Suspensii | CBO5 | CCOCr | Extr. | *Deterg. | Amoniu | Reziduu |
|-------|-----------|---------|-----------|--------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | P1067 | 7,38 | 21,00 | 16,30 | 67,36 | <20(8.4) | 0,40 | 1,15 | 334,00 |
| 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Media | * | 7,38 | 21,00 | 16,30 | 67,36 | 8,40 | 0,400 | 1,150 | 334,00 |
| CMA | * | 6.5-8.5 | 60,00 | 25,000 | 125,00 | 20,00 | 0,500 | 3,000 | 2000,00 |

Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit
 Responsabil calitate

Avizat
 Șef laborator