Apaserv Satu Mare S.A.
Laboratorul de analize fizico-chimice şi microbiologice
Uzina de apă
Nr._____Data_____
Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 854 /09.02.2026

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ec. Gabriel-Beniamin Leş

MONITORIZAREA OPERAŢIONALĂ A CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN LUNA MARTIE 2026 - ARDUD VII

PARAMETRII CHIMICI ŞI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (µS/cm)	Oxidabilitate (mgO_2/l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitraţi (mg/l)	Nitriţi (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Ardud Vii str. Mustului nr.9	23.03 2026	7,46	0,23	299	< 0,5	0,01	< 0,0025	7,19	< 0,025	9,48	0,1	0,339	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		**6.5-9.5**	**4**	**2500**	**5**	**0.2**	**0.05**	**250**	**0.5**	**min 5**	**≥0.1-≤0.5**	**50**	**0.5**	**n.m.a**	**n.m.a**	**n.m.a**

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de cuantificare a metodei

n.m.a.- nici o modificare anormală
AC – acceptabil

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Ardud Vii str. Mustului nr.9	23.03.2026	0	2	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		**n.m.a**	**n.m.a**	**0**	**0**	0

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 08.04.2026

Întocmit:
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda