

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
ÎN LUNA DECEMBRIE 2021 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO <sub>2</sub> /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Valea Vinului-ies. inst	07.12.2021	6,55	0,80	444	< 0,5	0,02	0,0826	47,42	< 0,025	9,97	0,2	35,37	0,0033	AC	AC	AC
Valea Vinului-gradinita	07.12.2021	6,54	0,86	427	< 0,5	< 0,01	0,072	43,16	< 0,025	10,01	0,05	32,76	<0,0025	AC	AC	AC
Roșiori -grădiniță	07.12.2021	6,48	2	426	< 0,5	< 0,01	< 0,03	44	< 0,025	9,79	0	37,49	<0,0025	AC	AC	AC
Cărășeu-mag. la biserica	07.12.2021	6,46	0,28	428	< 0,5	< 0,01	< 0,03	49,03	< 0,025	9,83	0	38,84	<0,0025	AC	AC	AC
Lipău-bar, nr. 119	07.12.2021	6,51	1,46	429	< 0,5	0,022	0,084	42,53	< 0,025	10,01	0	35,81	<0,0025	AC	AC	AC
<b>VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004</b>		<b>6.5-9.5</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.05</b>	<b>250</b>	<b>0.5</b>	<b>min 5</b>	<b>≥0.1-≤0.5</b>	<b>50</b>	<b>0.5</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de cuantificare a metodei

n.m.a.-nici o modificare anormală

AC-acceptabil

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Valea Vinului-ies. inst. de tartare apa	07.12.2021	0	0	0	0	0
Valea Vinului-grădiniță	07.12.2021	3	7	0	0	0
Roșiori -gradinita	07.12.2021	6	61	0	0	0
Cărășeu- mag. la biserica	07.12.2021	4	3	0	0	0
Lipău -bar, nr. 119	07.12.2021	0	3	0	0	0
<b>VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004</b>		<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 11.01.2022

**Întocmit:**  
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda