

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA DECEMBRIE 2021 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	06.12.2021	7,04	3,01	35,7	0,548	0,183	< 0,03	< 5	< 0,025	1,04	0,5	1,997	0,0035	AC	AC	AC
	13.12.2021	7,37	7,44	36,4	0,960	0,285	< 0,03	< 5	0,025	1,31	0,4	1,890	0,0104	AC	AC	AC
	20.12.2021	7,11	2,48	37,4	< 0,5	0,215	< 0,03	< 5	< 0,025	1,26	0,55	2,207	0,0039	AC	AC	AC
	28.12.2021	7,17	2,49	41,7	0,552	0,102	< 0,03	< 5	< 0,025	1,32	0,4	2,288	0,0048	AC	AC	AC
	MEDIA	7,17	3,85	37,8	0,577	0,196	< 0,03	< 5	< 0,025	1,23	0,46	2,095	0,0056	AC	AC	AC
Str. Victoriei 5B magazin	06.12.2021	7	3,22	36,9	0,645	0,210	< 0,03	< 5	< 0,025	0,97	0,2	1,981	0,0041	AC	AC	AC
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	06.12.2021	6,99	3,72	36,2	< 0,5	0,203	< 0,03	< 5	< 0,025	1,47	0,3	1,988	0,0041	AC	AC	AC
	13.12.2021	7,22	8,62	36,7	0,992	0,352	< 0,03	< 5	< 0,025	1,23	0,15	1,882	0,0135	AC	AC	AC
	20.12.2021	7,10	2,42	38,3	< 0,5	0,200	< 0,03	< 5	< 0,025	2,08	0,3	2,205	0,0039	AC	AC	AC
	28.12.2021	7,14	2,46	40,8	0,520	0,117	< 0,03	< 5	< 0,025	1,148	0,4	2,471	0,0047	AC	AC	AC
Media rețea	7,09	4,08	37,78	0,531	0,216	< 0,03	< 5	< 0,025	1,37	0,27	2,105	0,006	AC	AC	AC	
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004	6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a	
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	06.12.2021	7,08	5,70	36,6	0,871	0,204	< 0,03	< 5	< 0,025	0,91	-	2,064	0,0036	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 11.01.2022

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Întocmit

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA DECEMBRIE 2021 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	06.12.2021	5	7	0	0	0	0
	13.12.2021	7	28	0	0	0	0
	20.12.2021	0	3	0	0	0	0
	28.12.2021	9	9	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	06.12.2021	81	22	0	0	0	0
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	06.12.2021	3	5	0	0	0	0
	13.12.2021	7	22	0	0	0	0
	20.12.2021	2	0	0	0	0	0
	28.12.2021	4	2	0	0	0	0
Limita admisa conform Lg.458/2002 republicata și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă	06.12.2021	241	>300	>150	20	26	70

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 11.01.2022

Întocmit

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda