

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA FEBRUARIE 2022 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Valea Vinului- ieș. inst	15.02.2022	6,31	0,47	417	< 0,5	< 0,01	0,195	48,75	< 0,025	10,71	0,1	39,391	<0,0025	AC	AC	AC
Valea Vinului-gradinita	15.02.2022	6,36	0,77	423	< 0,5	0,027	0,116	50,28	< 0,025	10,84	0,2	32,156	0,0032	AC	AC	AC
Roșiori - rob. Casa	15.02.2022	6,54	0,39	419	< 0,5	< 0,01	< 0,03	44,83	< 0,025	10,75	0	28,280	<0,0025	AC	AC	AC
Cărășeu- mag. La biserica	15.02.2022	6,36	0,50	425	< 0,5	0,018	< 0,03	46,82	< 0,025	10,25	0,25	30,762	<0,0025	AC	AC	AC
Lipău-bar, nr. 119	15.02.2022	6,44	0,41	421	< 0,5	0,015	0,03	45,95	0,033	10,64	0	31,439	<0,0025	AC	AC	AC
Culciu Mare - primarie	15.02.2022	6,30	0,37	419	< 0,5	0,01	0,068	51,68	< 0,025	10,16	0	32,742	0,0045	AC	AC	AC
VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004		6.5-9.5	5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de cuantificare a metodei

n.m.a.-nici o modificare anormală

AC-acceptabil

Data: 04.03.2022

Întocmit:

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
 ÎN LUNA FEBRUARIE 2022 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Valea Vinului-ies. inst. tartare apa	15.02.2022	1	1	0	0	0
Valea Vinului-mag.mixt	15.02.2022	3	2	0	0	0
Roșiori -robinet la casa	15.02.2022	1	29	0	0	0
Cărășeu- mag. la biserica	15.02.2022	0	6	0	0	0
Lipău -bar, nr. 119	15.02.2022	0	4	0	0	0
Culciu mare - primarie	15.02.2022	2	21	0	0	0
VALORI ADMISE Lg.458/2002 și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a.-nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 04.03.2022

Întocmit:
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda