

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA 2025 – INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ GELU ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
GELU - ieșire inst.trat.apa	28.04.2025	7,58	0,37	304	<0,5	0,019	<0,03	8,18	<0,025	8,32	0,1	0,293	<0,0025	AC	AC	AC
GELU - robinet casă parohială	28.04.2025	7,53	0,25	311	<0,5	0,022	<0,03	9,83	<0,025	8,10	0,1	0,284	<0,0025	AC	AC	AC
MĂDĂRAS, casa nr. 5	28.04.2025	7,51	0,67	307	<0,5	0,047	<0,03	9,69	<0,025	8,19	0,1	0,283	<0,0025	AC	AC	AC
TEREBEȘTI -Primărie	28.04.2025	7,36	0,26	305	<0,5	0,014	<0,03	8,87	<0,025	8,43	0,1	0,280	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de cuantificare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC - acceptabil

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
GELU - ieșire inst. tratare apă	28.04.2025	0	0	0	0	0
GELU – robinet exterior, Casa Parohială	28.04.2025	0	2	0	0	0
MĂDĂRAS, casa nr. 5	28.04.2025	17	2	0	0	0
TEREBEȘTI - Primărie	28.04.2025	15	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

Data: 07.05.2025

Întocmit:

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda