

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.**

HOTĂRÂREA Nr. 9/14.07.2025,

privind aprobarea completării Anexei 3 aprobată prin art. 4 din H.A.G.A. NR. 8/28.06.2024

Având în vedere art.17, art.18 lit. j) din Statutul APASERV SATU MARE S.A. și
Legea nr.31 /1990, R/A – Legea societăților;

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.**

HOTĂREȘTE :

Art.1. Se aprobă completarea Anexei nr. 3 - Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**Noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum la GA Turț**” prevăzute la art. 4 din H.A.G.A. APASERV SATU MARE S.A. Nr. 8/28.06.2024 privind aprobarea depunerii de către APASERV SATU MARE S.A. a proiectului „Noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum la GA Turț” în cadrul Fondului pentru Modernizare-Programul Cheie 1- Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, și a cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al APASERV SATU MARE S.A.

**Președintele de ședință
APASERV SATU MARE S.A.
MASCULIC CSABA**



**Secretar A.G.A.
APASERV SATU MARE S.A.
NYIKI MARCEL**

Prezenta hotărâre conține un nr. de 1566 caractere inclusiv spații



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



**Studiu de fezabilitate pentru "Noi capacități de producere a energiei electrice produse
din surse regenerabile pentru autoconsum la GA. Turț"**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. VALOAREA TOTALĂ a investiției : **590.831,61 RON**
din care C + M: **218.931,28 RON**

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI INV/C+M

Total : **590.831,61 RON / 218.931,28 RON**

Din care :

ANUL I : **590.831,61 RON / 218.931,28 RON**

ANUL II. -

Utilaje cu montaj: **401.070,06 RON**

Lucrarea se încadrează în categoria de importanță a construcției D, conf. HG 766/1997.

Clasa de importanță a construcției IV, conf. P100/2013

Gradul de rezistență la foc III, conf. P 118-99

3. DURATA DE REALIZARE - 12 luni

4. CAPACITĂȚI (unități fizice)

- Panouri Fotovoltaice monocristaline PERC 128 buc x 660 W;
- Tablou electric TE-PV CC;
- Invertoare 1 buc x 40 kW, 1 buc x 60 kW;
- Tablou electric TE-PV CA;
- Tablou electric racord la instalația existent TE-R
- Racord în Tablou general de distribuție existent pentru Alimentare Receptoare Electrice;
- Sistem de monitorizare al producției de energie;
- Monitorizare de la distanță prin modul de comunicare 4G/3G/2G
- Capacitatea de producere a energiei nou instalată 84,48 kW;

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	UM	Valoare
Indicator I.1- realizare	Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eolian,solar sau hidro	MW	0,084
Indicator I.2- rezultat	Reducerea gazelor cu efect de seră: (Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră)	Echivalent tone de CO2/an	58,81
Indicator I.3- rezultat	Producția medie de energie din surse regenerabile	MWh/an	96,11
Indicator I.4- rezultat	Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință	MWh	1922,16
Indicator I.5- rezultat	Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu (*)	%(*)	72,87%
Indicator I.6- rezultat	Factorul de capacitate al centralei electrice	%	12,99%

5. Finanțarea obiectivului: din Fondul pentru Modernizare – Program cheie 1


Valorile sunt confidențiale, **inclusiv TVA** și se vor reactualiza potrivit normelor in vigoare.

DIRECTOR TEHNIC

Dr.ing. Matuz Bela Tiberiu



Președintele de ședință
APASERV SATU MARE S.A.
MASCULIC CSABA



Secretar A.G.A.
APASERV SATU MARE S.A.
NYIKI MARCEL

