

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****HOTĂRÂREA Nr. 12/18.08.2025,**

privind aprobarea depunerii de către APASERV SATU MARE S.A. a proiectului „Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou”, în cadrul Fondului pentru Modernizare-Programul Cheie 1-Apel II, a cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile

Având în vedere art.17, art.18 lit. j) din Statutul APASERV SATU MARE S.A. și Legea nr.31 /1990, R/A – Legea societăților;

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****HOTĂREȘTE :**

Art.1. Se aprobă depunerea de către APASERV SATU MARE S.A. a proiectului „**Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou**”, în cadrul Fondului pentru Modernizare-Programul Cheie 1- Apel II- Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, și a cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, astfel cum sunt acestea descrise în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală prevăzută a investiției este 531.284,77 lei, din care TVA 84.826,98 lei (446.457,79 lei, fără TVA), din care, valoarea maximă eligibilă este de 310.366,33 lei fără TVA, iar diferența de 136.091,45 lei fără TVA reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului.

Ajutorul de stat solicitat de Apaserv Satu Mare S.A. va fi de 440.000 Euro/MW respectiv 131.528,86 lei fără TVA.

Art. 3. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „**Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou**”, conform Anexei nr.2, parte din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou**” conform Anexei nr.3, parte din prezenta hotărâre.

Art.5. În vederea implementării Proiectului „**Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou**”, prin Fondului pentru Modernizare-Programul Cheie 1- Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, se nominalizează domnul Leitner Ioan, în calitate de reprezentant legal al Apaserv Satu Mare SA, să reprezinte societatea în relația cu Ministerul Energiei, în derularea proiectului.

Art.6: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al APASERV SATU MARE S.A.

**Președintele de ședință
APASERV SATU MARE S.A.
Arh. BURGHE ȘTEFAN**

**Secretar A.G.A.
APASERV SATU MARE S.A.
MASCULIC CSABA**

Prezenta hotărâre conține un nr. de 2574 caractere inclusiv spații



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

***Descrierea sumară a investiției privind proiectul
„Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou”***

Instalarea de capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare, prin proiectul „Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou”, în cadrul Fondului pentru Modernizare – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Apel II, are ca scop producerea de energie electrică pentru consum propriu, prin forțe proprii, într-un mod ecologic, pentru a beneficia de economii de cost legate de consumul de energie electrică din rețea.

Concret, se dorește amplasarea pe sol a unui sistem fotovoltaic de 60,00 kW, montat pe structură metalică, la GA Orașu Nou. Panourile fotovoltaice se vor lega prin cabluri de curent alternativ la Invertoare. Invertoarele se vor lega prin cabluri la tabloul general existent, iar energia produsă se va utiliza direct pentru acoperirea consumului propriu a stației de pompare, respectiv mai puțin de 30% din energia produsă anual poate fi livrată în rețea urmând să fie consumată ulterior.

Centrala electrică fotovoltaică propusă va avea o capacitate de 60,00 kW, fiind compusă din 120 panouri fotovoltaice de 500W, respective 2 invertoare (2x30 kW).

Etapele principale privind realizarea proiectului sunt:

I. Depunerea cererii de finanțare

1. Verificarea condițiilor de eligibilitate a Solicitantului și a proiectului în conformitate cu prevederile Ghidului Specific;
2. Elaborarea documentelor suport obligatorii și specifice aferente Ofertei concurențiale, identificate ca atare în Ghidul Specific;
3. Elaborarea Ofertei concurențiale cu respectarea cerințelor de fond și de formă stabilite de Autoritățile Finanțatoare;
4. Încărcarea Ofertei în platforma electronică dedicată FM MySMIS 2021, publicată pe site-ul Ministerul Energiei (<https://mysmis2021.gov.ro>).

II. Evaluarea ofertelor și formularea răspunsurilor la scrisoarea de clarificare

III. Semnarea contractului de finanțare

IV. Implementarea proiectului:

1. Activități de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economiei;
2. Cheltuieli de informare și publicitate
3. Încheierea contractelor de furnizare/lucrări/servicii;
4. Livrarea, montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor
5. Cheltuieli de consultanță-audit financiar.

V. Instruirea personalului care va exploata sistemul.

Valoarea totală prevăzută a investiției este 531.284,77 lei, din care TVA 84.826,98 lei (446.457,79 lei, fără TVA), din care, valoarea maximă eligibilă este de 310.366.33 lei fără TVA, iar diferența de 136.091,45 lei fără TVA reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului.

Având în vedere faptul că valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat pentru capacitățile instalate de până la 5 MW inclusive este de maxim 450.000 Euro/MW, și reprezintă criteriu de evaluare tehnico-economică de finanțare, se propune ca solicitarea ajutorului de stat solicitat de Apaserv Satu Mare S.A. să fie de 440.000 Euro/MW. Valoarea totală prevăzută a investiției este 531.284,77 lei, din care TVA 84.826,98 lei (446.457,79 lei, fără TVA), din care, valoarea maximă eligibilă este de 310.366.33 lei fără TVA, iar diferența de 136.091,45 lei fără TVA reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului.

Ajutorul de stat solicitat de Apaserv Satu Mare S.A. va fi de 440.000 Euro/MW respectiv 131.528,86 lei fără TVA.

În vederea implementării proiectului, Apaserv Satu Mare S.A. trebuie să se angajeze să finanțeze toate cheltuielile neeligibile aferente proiectului și partea de contribuție proprie.

Sumele de cofinanțat și cele neeligibile conform proiectului vor fi asigurate din alte surse proprii Apaserv Satu Mare - Fondul I.I.D., cheltuielile cofinanțate urmând a fi recuperate în baza cererilor de rambursare, întocmite de către Apaserv Satu Mare S.A.

DIRECTOR TEHNIC


Dr.ing. Matuz Bela Tiberiu



Președintele de ședință

APASERV SATU MARE S.A.

Arh. BURGHE ȘTEFAN



Secretar A.G.A.

APASERV SATU MARE S.A.

MASCULIC CSABA



Studiu de fezabilitate pentru „Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. VALOAREA TOTALĂ a investiției : **531.284,77 RON**
din care C + M: **260.634,49 RON**

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI INV/C+M

Total : **531.284,77 RON / 260.634,49 RON**

Din care :

ANUL I: **531.284,77 RON / 260.634,49 RON**

Utilaje cu montaj: **369.335,93 RON**

Lucrarea se încadrează în categoria de importanță a construcției D, conf. HG 766/1997.

Clasa de importanță a construcției IV, conf. P100/2013

Gradul de rezistență la foc III, conf. P 118-99

3. DURATA DE REALIZARE - 12 luni

4. CAPACITĂȚI (unități fizice)

- Panouri Fotovoltaice monocristaline PERC 120 buc x 500 W;
- Tablou electric TE-PV CC;
- Invertoare 2 buc x30 kW;
- Tablou electric TE-PV CA;
- Tablou electric racord la instalația existent TE-R
- Racord în Tablou general de distribuție existent pentru Alimentare Receptoare Electrice;
- Sistem de monitorizare al producției de energie;
- Monitorizare de la distanță prin modul de comunicare 4G/3G/2G
- Capacitatea de producere a energiei nou instalată 60,00 kW;

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	UM	Valoare
Indicator I.1-realizare	Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eolian,solar sau hidro	MW	0,0600
Indicator I.2-rezultat	Reducerea gazelor cu efect de seră: (Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră)	Echivalent tone de CO2/an	41,99
Indicator I.3-rezultat	Producția medie de energie din surse regenerabile	MWh/an	68,62
Indicator I.4-rezultat	Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință	MWh	1372,50
Indicator I.5-rezultat	Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu (*)	%(*)	75,68%
Indicator I.6-rezultat	Factorul de capacitate al centralei electrice	%	13,06%

5. Finanțarea obiectivului: din Fondul pentru Modernizare – Program cheie 1- Apel II
 Valorile sunt confidențiale, **inclusiv TVA** și se vor reactualiza potrivit normelor in vigoare.

DIRECTOR TEHNIC

Dr. ing. Matuz Bela Tiberiu

Președintele de ședință
APASERV SATU MARE S.A.
Arh. BURGHE ȘTEFAN

Secretar A.G.A.
APASERV SATU MARE S.A.
MASCULIC CSABA