

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 854 /09.02.2026

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA IULIE 2026 - INSTALAȚIA DE TRATARE HALMEU ȘI REȚEA CONSUMATOR

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Halmeu- ieș.inst. tratare apa	28.07.2026	7,65	0,55	178,7	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	5,14	0,3	0,092	<0,0025	AC	AC	AC
Halmeu - cișmea Primărie	28.07.2026	7,59	0,31	178,1	< 0,5	0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	5,08	0,2	< 0,08	<0,0025	AC	AC	AC
Băbești - cișmea nr.93	28.07.2026	7,58	0,5	177,5	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	5,12	0,25	< 0,08	<0,0025	AC	AC	AC
Dabolț - cișmea biserică	28.07.2026	7,58	0,48	178	< 0,5	0,015	< 0,03	< 5	< 0,025	5,08	0,025	< 0,08	<0,0025	AC	AC	AC
Drăgușeni -cism. în fața școlii	28.07.2026	7,56	0,30	177,5	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	5,19	0,25	< 0,08	<0,0025	AC	AC	AC
Turulung cișmea nr.204	28.07.2026	7,57	0,27	176,9	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	5,1	0,3	< 0,08	<0,0025	AC	AC	AC
Mesteacăn-cișm. Mag.Universal	28.07.2026	7,56	0,34	177,7	< 0,5	0,016	< 0,03	< 5	< 0,025	5,16	0,025	< 0,08	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		6.5-9.5	5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	0.1 - 0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de cuantificare a metodei.
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a. - nici o modificare anormală

AC - acceptabil

Data: 06.08.2026

Întocmit:
Responsabil laborator: ing.chim.Nistor Sanda

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 854 /09.02.2026

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA IULIE 2026 - INSTALAȚIA DE TRATARE HALMEU ȘI REȚEA CONSUMATOR

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Halmeu – ieșire inst. tratare apa	28.07.2026	0	1	0	0	0
Halmeu – cișmea Primărie	28.07.2026	1	1	0	0	0
Băbești – cisterna nr.93	28.07.2026	0	0	0	0	0
Dabolț – cișmea biserică	28.07.2026	5	9	0	0	0
Drăgușeni – cișm. în fața școlii	28.07.2026	0	0	0	0	0
Turulung – cișmea nr.204	28.07.2026	1	10	0	0	0
Mesteacăn-cișm. Mag.Universal	28.07.2026	1	0	5	1	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 06.08.2026

Întocmit:
 Responsabil laborator: ing.chim.Nistor Sanda