

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

## MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA MARTIE 2022 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO <sub>2</sub> /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	07.03.2022	7,20	2,14	38,1	< 0,5	0,053	< 0,03	< 5	< 0,025	1,50	0,3	2,20	< 0,0025	AC	AC	AC
	14.03.2022	7,23	1,68	39	< 0,5	0,058	< 0,03	< 5	< 0,025	1,18	0,5	1,97	< 0,0025	AC	AC	AC
	21.03.2022	7,30	1	39,2	0,613	0,054	< 0,03	< 5	< 0,025	1,38	0,5	2,04	< 0,0025	AC	AC	AC
	28.03.2022	7	1,22	35,7	< 0,5	0,065	< 0,03	< 5	< 0,025	1,08	0,4	2,07	< 0,0025	AC	AC	AC
	<b>MEDIA</b>	<b>7,18</b>	<b>1,51</b>	<b>38</b>	<b>&lt; 0,5</b>	<b>0,057</b>	<b>&lt; 0,03</b>	<b>&lt; 5</b>	<b>&lt; 0,025</b>	<b>1,28</b>	<b>0,425</b>	<b>2,07</b>	<b>&lt; 0,0025</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>
Str. Victoriei 5B, magazin	07.03.2022	7,13	1,63	39,1	< 0,5	0,069	< 0,03	< 5	< 0,025	1,06	0,3	2,18	< 0,0025	AC	AC	AC
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Farmacont	07.03.2022	7,11	2,37	38,3	< 0,5	0,058	< 0,03	< 5	< 0,025	1,30	0,3	2,18	< 0,0025	AC	AC	AC
	14.03.2022	7,10	1,69	38,9	< 0,5	0,057	< 0,03	< 5	< 0,025	1,05	0,5	2,02	< 0,0025	AC	AC	AC
	21.03.2022	7,24	1,30	39,3	< 0,5	0,065	< 0,03	< 5	< 0,025	1,44	0,35	2,03	< 0,0025	AC	AC	AC
	28.03.2022	6,95	1,18	35,8	< 0,5	0,063	< 0,03	< 5	< 0,025	1,24	0,4	2,00	< 0,0025	AC	AC	AC
<b>Media rețea</b>	<b>7,10</b>	<b>1,63</b>	<b>38,28</b>	<b>&lt; 0,5</b>	<b>0,062</b>	<b>&lt; 0,03</b>	<b>&lt; 5</b>	<b>&lt; 0,025</b>	<b>1,21</b>	<b>0,37</b>	<b>2,08</b>	<b>&lt; 0,0025</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>	
<b>Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>≤5</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,05</b>	<b>250</b>	<b>0,5</b>	<b>min 5</b>	<b>≥0,1 - ≤0,5</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	07.03.2022	7,48	2,68	39,1	0,727	0,06	< 0,03	< 5	< 0,025	1,50	-	2,473	< 0,0025	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei  
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.04.2022

AC-acceptabil  
n.m.a- nici o modificare anormală

**Întocmit**

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

## MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA MARTIE 2022 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	07.03.2022	3	6	0	0	0	0
	14.03.2022	3	6	0	0	0	0
	21.03.2022	3	4	0	0	0	0
	28.03.2022	36	88	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B, magazin	07.03.2022	0	2	0	0	0	0
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	07.03.2022	1	1	0	0	0	0
	14.03.2022	0	1	0	0	0	0
	21.03.2022	0	0	0	0	0	0
	28.03.2022	2	4	0	0	0	0
<b>Limita admisa conform Lg.458/2002 republicata și Lg.311/2004</b>		<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uzina Negrești- intrare uzina de apă	07.03.2022	15	179	70	7	0	2

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.04.2022

**Întocmit**

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda