

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIRE DIN STAȚIA DE TRATARE ÎN LUNA MARTIE 2022 - UZINA DE APĂ DOBA

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Apă potabilă la ieșirea din uzină	01.03.2022	7,70	0,36	455	< 0,5	0,017	< 0,03	26,61	< 0,025	9,57	0,6	0,759	< 0,0025	AC	AC	AC
	04.03.2022	7,81	0,36	446	< 0,5	0,012	< 0,03	26,82	< 0,025	8,93	0,6	0,880	< 0,0025	AC	AC	AC
	09.02.2022	7,79	0,24	460	0,613	0,012	< 0,03	28,56	< 0,025	9,49	0,55	0,822	< 0,0025	AC	AC	AC
	11.03.2022	7,76	0,25	448	< 0,5	0,013	< 0,03	24,60	< 0,025	9,08	0,6	0,816	< 0,0025	AC	AC	AC
	15.03.2022	7,83	0,29	468	< 0,5	0,032	< 0,03	35,80	< 0,025	9,22	0,5	0,811	< 0,0025	AC	AC	AC
	17.03.2022	7,69	0,22	468	< 0,5	0,011	< 0,03	22,55	< 0,025	10,27	0,4	0,881	< 0,0025	AC	AC	AC
	22.03.2022	7,87	0,33	478	< 0,5	0,013	< 0,03	29,06	< 0,025	10,18	0,5	0,907	< 0,0025	AC	AC	AC
	24.03.2022	7,82	0,22	473	< 0,5	0,012	< 0,03	29,47	< 0,025	9,72	0,5	0,862	< 0,0025	AC	AC	AC
	29.03.2022	7,78	0,29	451	< 0,5	0,013	< 0,03	26,45	< 0,025	9,64	0,5	0,796	< 0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	7,78	0,284	460,77	< 0,5	0,015	< 0,03	27,76	< 0,025	9,56	0,52	0,837	< 0,0025	AC	AC	AC
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Apă brută- intrare uzină	01.03.2022	7,35	0,38	456	< 0,5	0,804	0,485	25,71	0,312	9,11	-	< 0,08	< 0,0025	-	-	-

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a - nici o modificare anormală
AC-acceptabil

Întocmit:

Șef laborator: ing.chim.Nistor Sanda

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIRE DIN STAȚIA DE TRATARE
ÎN LUNA MARTIE 2022 - UZINA DE APĂ DOBA**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Apă potabilă la ieșirea din uzină	01.03.2022	0	0	0	0	0
	02.03.2022	0	0	0	0	0
	04.03.2022	1	0	0	0	0
	09.03.2022	0	0	0	0	0
	11.03.2022	0	1	0	0	0
	15.03.2022	0	0	0	0	0
	16.03.2022	3	0	0	0	0
	17.03.2022	1	27	0	0	0
	22.03.2022	0	1	0	0	0
	23.03.2022	0	0	0	0	0
	24.03.2022	0	2	0	0	0
	29.03.2022	0	1	0	0	0
30.03.2022	0	6	0	0	0	
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0
Apă brută- intrare uzină	01.03.2022	3	3	0	0	0

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a - nici o modificare anormală

Data: 05.04.2022

Întocmit:
Șef laborator: ing.chim.Nistor Sanda

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA MARTIE 2022 - REȚEA CAREI

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. Ph)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Carei-Str.M. Viteazu nr. 88	01.03.2022	7,88	0,36	467	< 0,5	0,012	< 0,03	27,45	< 0,025	10,05	0,3	0,757	< 0,0025	AC	AC	AC
Carei - liceul Iuliu Maniu	09.03.2022	7,88	0,25	448	< 0,5	0,019	< 0,03	24,46	< 0,025	9,36	0,3	0,819	< 0,0025	AC	AC	AC
Carei - str. Tireamului nr. 8, bar	11.03.2022	7,87	0,22	451	< 0,5	0,011	< 0,03	25,57	< 0,025	9,13	0,3	0,815	< 0,0025	AC	AC	AC
URZICENI, cism. str. Principala	15.03.2022	7,90	0,43	447	< 0,5	0,014	< 0,03	25,83	< 0,025	9,14	0,15	0,565	< 0,0025	AC	AC	AC
URZICENI PADURE, cismea Biserica	15.03.2022	7,89	0,45	453	< 0,5	0,014	< 0,03	25,76	< 0,025	9,44	0,2	0,769	< 0,0025	AC	AC	AC
Moftinu Mare - magazin	22.03.2022	8,02	0,58	471	< 0,5	0,012	< 0,03	28,78	< 0,025	9,43	0,3	0,905	< 0,0025	AC	AC	AC
Ghilvaci - cismea la cimitir	22.03.2022	7,94	0,32	466	0,963	0,013	< 0,03	26,95	< 0,025	9,72	0,3	0,906	< 0,0025	AC	AC	AC
BOGHIȘ, penultima cișmea	29.03.2022	7,79	0,18	462	< 0,5	0,015	< 0,03	29,85	< 0,025	10,0	0,4	0,794	< 0,0025	AC	AC	AC
TRAIAN, cișmea Biserica	29.03.2022	7,85	0,24	457	< 0,5	<0,01	< 0,03	26,45	< 0,025	10,20	0,4	0,793	< 0,0025	AC	AC	AC
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004		6.5-9.5	5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a. - nici o modificare anormală
AC-acceptabil

Locul prelevării	Data prelevării	Turbiditate (NTU)	Clor rez. liber (mg/l)
Rezervor Gosp. de apă Carei	02.03.2022	0,36	0,4
	09.03.2022	0,25	0,35
	16.03.2022	0,56	0,4
	23.03.2022	0,36	0,4
	30.03.2022	0,25	0,4
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004		5	≥0.1-≤0.5

Data: 05.04.2022

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA MARTIE 2022 - REȚEA CAREI

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Rezervor Gosp. de apă Carei	02.03.2022	1	0	0	0	0
	09.03.2022	0	0	0	0	0
	16.03.2022	0	11	0	0	0
	23.03.2022	0	0	0	0	0
	30.03.2022	0	0	0	0	0
Carei – Str. M. Viteazu nr. 88	01.03.2022	19	17	0	0	0
Carei - liceul Iuliu Maniu	09.03.2022	0	0	0	0	0
Carei - str. Tireamului nr. 8, bar	11.03.2022	0	21	0	0	0
URZICENI, cistea str. Principala	15.03.2022	0	1	0	0	0
URZICENI PADURE, cistea Biserica	15.03.2022	3	17	0	0	0
Moftinu Mare – magazine alimentar	22.03.2022	0	17	0	0	0
Ghilvacii - cistea la cimitir	22.03.2022	0	1	0	0	0
BOGHIȘ, penultima cișmea	29.03.2022	0	0	0	0	0
TRAIAN, cișmea Biserică	29.03.2022	0	0	0	0	0
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.04.2022

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda