

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA STAȚIA DE TRATARE - NEGREȘTI-OAȘ ÎN LUNA APRILIE 2023

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	03.04.2023	6,95	1,64	34,5	0,698	0,089	< 0,03	< 5	< 0,025	1,20	0,55	1,886	0,0054	AC	AC	AC
	11.04.2023	6,89	1,46	34,5	1,066	0,051	< 0,03	< 5	< 0,025	1,36	0,45	1,692	< 0,0025	AC	AC	AC
	18.04.2023	6,93	0,67	35,4	< 0,5	0,032	< 0,03	< 5	< 0,025	1,34	0,5	1,637	< 0,0025	AC	AC	AC
	24.04.2023	7,00	1,35	36,4	0,736	0,056	< 0,03	< 5	< 0,025	1,04	0,5	1,720	< 0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	6,94	1,28	35,2	0,687	0,057	< 0,03	< 5	< 0,025	1,23	0,5	1,733	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ 28.01.2023		6.5-9.5	0,3 NTU in 95% din probe si nici una care să depășească 1 NTU	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	03.04.2023	7,26	1,76	35,1	1,238	0,0986	< 0,03	< 5	< 0,025	1,20	-	2,086	0,0042	-	-	-

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 03.05.2023

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Întocmit

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE
IN REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA APRILIE 2023 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Str. Victoriei 5B magazin	03.04.2023	6,91	1,57	35,2	0,762	0,085	< 0,03	< 5	< 0,025	1,04	0,4	1,855	0,0043	AC	AC	AC
Negrești-str. V. Lucaciu, farmacia Catena	03.04.2023	7,01	1,44	35,5	0,762	0,075	< 0,03	< 5	< 0,025	1,42	0,4	1,865	0,0042	AC	AC	AC
	11.04.2023	6,83	1,13	34,7	0,678	0,071	< 0,03	< 5	< 0,025	1,16	0,3	1,687	< 0,0025	AC	AC	AC
	18.04.2023	6,88	1,33	36,2	< 0,5	0,07	< 0,03	< 5	< 0,025	1,14	0,2	1,626	< 0,0025	AC	AC	AC
	24.04.2023	7,02	0,96	36,7	0,736	0,073	< 0,03	< 5	< 0,025	1,19	0,4	1,818	< 0,0025	AC	AC	AC
Media rețea		6,93	1,28	35,66	0,637	0,074	< 0,03	< 5	< 0,025	1,19	0,34	1,770	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ 28.01.2023		6.5-9.5	AC/FMA	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.-intrare uzina de apă	03.04.2023	7,26	1,76	35,1	1,238	0,0986	< 0,03	< 5	< 0,025	1,20	-	2,086	0,0042	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

AC/FMA-Acceptabilă pt.consumatori și fără modificări anormale

Data: 03.05.2023

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
 ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA APRILIE 2023 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	03.04.2023	1	2	0	0	0	0
	11.04.2023	0	2	0	0	0	0
	18.04.2023	1	0	0	0	0	0
	24.04.2023	2	2	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	03.04.2023	1	3	0	0	0	0
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	03.04.2023	1	2	0	0	0	0
	11.04.2023	0	2	0	0	0	0
	18.04.2023	1	3	0	0	0	0
	24.04.2023	0	0	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ 28.01.2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă apa bruta	03.04.2023	12	>300	16	16	6	3

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 03.05.2023

Întocmit
 Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

