

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IUNIE 2022 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	07.06.2022	7,31	0,82	46,3	0,928	0,025	< 0,03	< 5	< 0,025	1,19	0,15	1,683	< 0,0025	AC	AC	AC
	14.06.2022	7,13	0,86	48,1	0,871	0,023	< 0,03	< 5	< 0,025	1,57	0	2,321	< 0,0025	AC	AC	AC
	20.06.2022	7,15	0,59	49,8	0,676	0,025	< 0,03	< 5	< 0,025	1,62	0	2,378	< 0,0025	AC	AC	AC
	27.06.2022	6,90	0,9	51,1	0,840	0,068	< 0,03	< 5	< 0,025	1,51	0,2	1,317	< 0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	7,12	0,79	48,82	0,828	0,035	< 0,03	< 5	< 0,025	1,47	0,08	1,924	< 0,0025	AC	AC	AC
Str. Victoriei 5B magazin	14.06.2022	7,24	0,67	49,1	0,871	0,024	< 0,03	< 5	< 0,025	1,29	0	2,312	< 0,0025	AC	AC	AC
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	07.06.2022	7,23	0,72	46,2	0,832	0,03	< 0,03	< 5	< 0,025	1,08	0,1	1,683	< 0,0025	AC	AC	AC
	14.06.2022	7,23	0,69	48,4	0,871	0,031	< 0,03	< 5	< 0,025	1,37	0	2,312	< 0,0025	AC	AC	AC
	20.06.2022	7,64	0,75	54,7	0,869	0,02	< 0,03	< 5	< 0,025	2,08	0	1,902	< 0,0025	AC	AC	AC
	27.06.2022	6,95	0,99	51,8	1,066	0,083	< 0,03	< 5	< 0,025	1,06	0,05	1,362	< 0,0025	AC	AC	AC
Media rețea	7,25	0,76	50,04	0,901	0,037	< 0,03	< 5	< 0,025	1,37	0,03	1,914	< 0,0025	AC	AC	AC	
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004	6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a	
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	14.06.2022	7,50	4,66	48,7	1,516	0,087	< 0,03	< 5	< 0,025	2,01	0	1,968	< 0,0025	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.07.2022

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IUNIE 2022 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	07.06.2022	2	1	0	0	0	0
	14.06.2022	2	2	0	0	0	0
	20.06.2022	1	2	0	0	0	0
	27.06.2022	2	3	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	14.06.2022	81	5	0	0	0	2
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	07.06.2022	1	0	0	0	0	0
	14.06.2022	0	0	0	0	0	0
	20.06.2022	8	8	0	0	0	0
	27.06.2022	1	2	0	0	0	0
Limita admisa conform Lg.458/2002 republicata și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- apa bruta intrare uzina de apă	14.06.2022	166	>300	76	42	>150	24

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.07.2022

Întocmit

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda