

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA MAI 2025 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conduc tivitate (μS/cm)	Oxidabi litate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	05.05.2025	6,78	0,44	44,2	1,124	0,026	< 0,03	< 5	< 0,025	1,51	0,15	1,649	< 0,0025	AC	AC	AC
	19.05.2025	6,57	3,36	44,2	1,241	0,077	< 0,03	< 5	< 0,025	2,21	0,3	1,46	0,0052	AC	AC	AC
	MEDIA	6,67	1,9	44,2	1,182	0,051	< 0,03	< 5	< 0,025	1,86	0,225	1,554	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	1	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	05.05.2025	7,05	1,97	44,1	1,322	0,053	< 0,03	< 5	< 0,025	1,46	-	1,406	0,0105	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 02.06.2025

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA MAI 2025 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Str. Victoriei 5B magazin	05.05.2025	6,92	0,40	46,0	< 0,5	0,022	< 0,03	< 5	< 0,025	1,31	0,1	1,725	< 0,0025	AC	AC	AC
Negrești-Liceul Teoretic	05.05.2025	6,87	0,47	44,6	0,760	0,022	< 0,03	< 5	< 0,025	1,51	0,1	1,72	< 0,0025	AC	AC	AC
	19.05.2025	6,45	0,18	46,9	0,686	0,058	< 0,03	5,63	< 0,025	1,30	0,25	1,507	0,0029	AC	AC	AC
Media rețea		6,75	0,35	45,8	0,723	0,034	< 0,03	< 5	< 0,025	1,37	0,15	1,65	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 03.06.2025

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA MAI 2025 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	05.05.2025	2	3	0	0	0	0
	19.05.2025	0	3	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	05.05.2025	4	6	0	0	0	0
Negrești-Liceul Teoretic	05.05.2025	8	0	0	0	0	0
	19.05.2025	1	34	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă	05.05.2025	76	>300	>150	46	45	>150

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 03.06.2025

Întocmit

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda