

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA NOIEMBRIE 2025 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conduc tivitate (μS/cm)	Oxidabi litate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	03.11.2025	7	0,82	71,5	1,115	0,037	< 0,03	< 5	< 0,025	2,01	0,45	1,159	0,0068	AC	AC	AC
	24.11.2025	6,92	4,94	58,7	1,59	0,156	< 0,03	< 5	< 0,025	1,63	0,05	2,007	0,0094	AC	AC	AC
	MEDIA	6,96	2,88	65,1	1,35	0,09	< 0,03	< 5	< 0,025	1,82	0,25	1,583	0,0081	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	1	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	03.11.2025	7,21	2,02	48,8	1,442	0,056	< 0,03	< 5	< 0,025	1,46	-	0,895	0,0072	-	-	-

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 09.12.2025

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA NOIEMBRIE 2025 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Str. Victoriei 5B magazin	03.11.2025	6,92	1,36	71,2	0,951	0,145	< 0,03	< 5	< 0,025	2,23	0,2	1,154	0,0027	AC	AC	AC
Negrești-Liceul Teoretic	03.11.2025	6,93	0,8	70,5	0,721	0,071	< 0,03	< 5	< 0,025	2,10	0,2	1,154	< 0,0025	AC	AC	AC
	24.11.2025	6,77	4,98	56,2	1,78	0,199	< 0,03	< 5	< 0,025	1,63	0	1,998	0,0092	AC	AC	AC
Media retea		6,87	2,38	65,96	1,15	0,138	< 0,03	< 5	< 0,025	1,98	0,13	1,435	0,0043	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 09.12.2025

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA NOIEMBRIE 2025 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	03.11.2025	0	0	0	0	0	0
	24.11.2025	50	64	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	03.11.2025	2	4	0	0	0	0
Negrești-Liceul Teoretic	03.11.2025	0	0	0	0	0	0
	24.11.2025	70	74	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă	03.11.2025	54	>300	60	14	21	3

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 09.12.2025

Întocmit

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda