

Intrare Stație -mg/l -

Data	Cod	pH	Susp.	CBO5	CCO-	Extr.	*Fosfor	*Deterg.	*Azot	Reziduu	Amoniu
	Proba		totale		Cr		total		total		
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	7,42	27	*	*	*	*	*	14,3	*	5,86
4	*	7,4	30	16	46,8	*	1,6	*	*	*	*
5	*	7,37	20	*	*	*	*	*	15,4	*	7,32
6	*	7,35	23	17	47,5	*	1,33	*	*	*	*
7	*	7,38	33	*	*	*	*	*	16,6	*	10,1
8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	7,37	36	*	*	*	*	*	17,2	*	16,8
11	*	7,35	37	28	77,5	*	1,98	*	*	*	*
12	*	7,33	50	*	*	*	*	*	17,5	*	17,2
13	*	7,36	54	30	85,4	*	1,92	*	*	*	*
14	*	7,35	68	*	*	*	*	*	18,2	*	17,4
15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	7,33	33	*	*	*	*	*	18,5	*	17,9
18	*	7,38	48	35	100	*	1,98	*	*	*	*
19	*	7,4	50	*	*	*	*	*	18,7	*	18,18
20	*	7,39	98	30	85,8	*	2,01	*	*	*	*
21	*	7,38	62	*	*	*	*	*	18,5	*	17,6
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	7,36	36	*	*	*	*	*	15,7	*	16,7
25	*	7,34	44	26	76,6	*	2	3,09	*	*	19,7
26	*	7,35	71	*	*	*	*	*	18,7	*	20,2
27	1037	6,92	30	69	172,9	*	3,98	*	30	*	*
28	*	7,35	33	*	*	*	*	*	19	*	19,9
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	*	7,344	44,150	31,375	86,563	*	2,100	3,090	18,331	*	15,758
CMA	*	6.5-8.5	350,00	300,00	500,00	30,00	5,00	25,00	*	2000,00	

Încercările marcate cu \* sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit  
 Responsabil calitate

Avizat  
 Șef laborator