

Intrare Stație -mg/l -

Data	Cod	pH	Susp.	CBO5	CCO-	Extr.	Fosfor	*Deterg.	Azot	Reziduu	Amoniu
	Proba		totale		Cr		total		total		
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	7,43	57	*	*	*	*	*	17,3	*	15,7
4	*	7,4	66	36	100	*	*	*	*	*	*
5	*	7,43	49	*	*	*	*	*	17,6	*	16,1
6	*	7,45	44	40	113	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	*	7,47	41	29	81,6	*	*	*	*	*	*
12	*	7,45	46	30	85,3	*	*	2,76	16,8	*	13,2
13	P299	7,44	32	55	138,75	*	4,3	*	29,6	*	*
14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	*	7,47	50	27	82,6	*	*	*	*	*	*
26	*	7,48	53	*	*	*	*	*	17,7	*	13,9
27	*	7,45	30	26	80,1	*	*	*	*	*	*
28	*	7,44	33	*	*	*	*	*	18,6	*	14,1
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	*	7,446	45,545	34,714	97,336	*	4,300	2,760	19,600	*	14,600
CMA	*	6.5-8.5	350,00	300,00	500,00	30,00	5,00	25,00	*	2000,00	

Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit
 Responsabil calitate

Avizat
 Șef laborator