

Intrare Stație -mg/l -

Data	Cod	pH	Susp.	CBO5	CCO-	Extr.	*Fosfor	*Deterg.	*Azot	Reziduu	Amoniu
	Proba		totale		Cr		total		total		
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	*	7,5	75	*	*	*	*	*	29,1	*	24,7
6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	*	7,43	70	*	*	*	*	*	32	*	25,7
9	*	7,3	177	*	208	*	4,17	*	*	*	*
10	*	7,42	125	*	*	*	*	*	30,4	*	24,9
11	*	7,45	123	*	136	*	3,46	*	*	*	*
12	*	7,5	69	*	*	*	*	*	30,2	*	25,1
13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	7,5	78	*	132	*	4,1	*	*	*	*
17	*	7,47	103	*	*	*	*	*	36,1	*	25,7
18	*	7,43	106	*	133	*	4,18	*	*	*	*
19	*	7,45	52	*	*	*	*	*	22,3	*	22,9
20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	*	7,47	77	*	*	*	*	*	34,7	*	26
23	P732	6,97	25	67,2	168,31	*	3,53	*	26,4	*	*
24	*	7,37	76	*	*	*	*	*	21,4	*	22,2
25	*	7,42	50	*	99,7	*	2,65	*	*	*	*
26	*	7,13	69	*	*	*	*	*	26,4	*	25
27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Media	*	7,387	85,000	67,200	146,168	*	3,682	#####	28,900	*	24,689
CMA	*	6.5-8.5	350,00	300,00	500,00	30,00	5,00	25,00	*	2000,00	

Încercările marcate cu * sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezenta raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit
 Responsabil calitate

Avizat
 Șef laborator