



Apaserv Satu Mare S.A.
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă
Nr. _____ Data _____

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. Stegorean Dănuțiu

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2021 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	06.09.2021	7,15	1,48	45	0,971	0,076	< 0,03	< 5	< 0,025	1,33	0,5	1,891	0,0026	AC	AC	AC
	13.09.2021	7,12	0,84	50,4	0,736	0,061	< 0,03	< 5	< 0,025	1,81	0,6	1,838	< 0,0025	AC	AC	AC
	20.09.2021	7,01	7,20	47,8	1,554	0,205	< 0,03	< 5	< 0,025	2,40	0,3	2,269	0,0142	AC	AC	AC
	27.09.2021	7,25	1,62	50,9	0,615	0,088	< 0,03	< 5	< 0,025	3,97	0,5	1,872	0,0027	AC	AC	AC
	MEDIA	7,13	2,78	48,5	0,969	0,108	< 0,03	< 5	< 0,025	2,37	0,5	1,967	0,0052	AC	AC	AC
Liceul I. Andron	20.09.2021	7,04	7,29	52,6	1,749	0,203	< 0,03	< 5	< 0,025	1,59	0	1,898	0,0140	AC	AC	AC
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	06.09.2021	7,14	1,93	45,6	0,777	0,109	< 0,03	< 5	< 0,025	1,33	0,2	1,876	0,0037	AC	AC	AC
	13.09.2021	7,21	1,08	50,8	1,024	0,081	< 0,03	< 5	< 0,025	1,96	0,35	1,833	< 0,0025	AC	AC	AC
	20.09.2021	6,99	9,92	48,4	1,425	0,271	< 0,03	< 5	< 0,025	1,58	0,025	1,917	0,0141	AC	AC	AC
	27.09.2021	7,20	2,49	51,2	1,045	0,116	< 0,03	< 5	< 0,025	1,46	0,3	1,869	0,005	AC	AC	AC
Media rețea	7,12	4,54	49,7	1,243	0,156	< 0,03	< 5	< 0,025	1,58	0,18	1,878	0,0092	AC	AC	AC	
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004	6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a	
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	06.09.2021	7,52	3,83	46,3	1,522	0,122	< 0,03	< 5	< 0,025	1,77	-	1,979	0,0104	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 07.10.2021

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



Apaserv Satu Mare S.A.
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă
Nr. _____ Data _____

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 11.12.2019

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. Stegorean Dănuțiu

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2021 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	06.09.2021	1	10	0	0	0	0
	13.09.2021	1	3	0	0	0	0
	20.09.2021	7	20	0	0	0	0
	27.09.2021	8	0	0	0	0	0
Liceu Ionita Andron	20.09.2021	80	69	0	0	0	0
Negrești- str. V. Lucaciu, farmacia Catena	06.09.2021	16	2	0	0	0	0
	13.09.2021	4	3	0	0	0	0
	20.09.2021	19	9	0	0	0	0
	27.09.2021	9	66	0	0	0	0
Limita admisa conform Lg.458/2002 republicata și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă	06.09.2021	241	>300	>150	35	36	5

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 07.10.2021

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda