

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2023 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
CART. CARP. I, Farm. str. Păulești	14.09.2023	7,26	0,42	302	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,38	< 0,025	8,33	0,25	0,232	< 0,0025	AC	AC	AC
CART.CARPAȚI II, Mag. Santec	14.09.2023	7,38	0,31	303	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,17	< 0,025	8,44	0,3	0,231	< 0,0025	AC	AC	AC
CART. MICRO 17, P-ța Alimente	14.09.2023	7,37	0,38	307	< 0,5	0,01	< 0,03	6,24	< 0,025	8,44	0,25	0,231	< 0,0025	AC	AC	AC
Bd. CLOȘCA, sediu Apaserv	21.09.2023	7,23	0,25	299	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,74	< 0,025	8,24	0,3	0,306	< 0,0025	AC	AC	AC
CART. SOLIDARITĂȚII, Peco	21.09.2023	7,37	0,26	299	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,74	< 0,025	7,83	0,3	0,306	< 0,0025	AC	AC	AC
PIAȚA DE VECHITURI, farm.Catena	21.09.2023	7,24	0,32	300	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,88	< 0,025	8,07	0,25	0,288	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ 28.01.2023		6.5-9.5	AC/FMA	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

AC/FMA-Acceptabilă pt.consumatori si fără modificări anormale

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a. - nici o modificare anormală

AC – acceptabil

Locul prelevării	Data prelevării	Turbiditate (NTU)	Clor rez. liber (mg/l)
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	14.09.2023	0,27	0,3
	20.09.2023	0,21	0,3
	26.09.2023	0,47	0,2
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ 28.01.2023		≤5	≥0.1-≤0.5

Data: 06.10.2023

Întocmit:

Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2023 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
CART. CARP. I, Farm. str. Păulești	14.09.2023	2	3	0	0	0
CART.CARPAȚI II, Mag. Santec	14.09.2023	0	0	0	0	0
CART. MICRO 17, P-ța Alimente	14.09.2023	0	0	0	0	0
Bd. CLOȘCA, sediu Apaserv	21.09.2023	0	2	0	0	0
CART. SOLIDARITĂȚII, Peco	21.09.2023	0	1	0	0	0
PIAȚA DE VECHITURI, farm.Catena	21.09.2023	0	1	0	0	0
Rezervor Parc Industrial	14.09.2023	1	1	0	0	0
	20.09.2023	1	0	0	0	0
	26.09.2023	4	6	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ 28.01.2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a-nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 06.10.2023

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2023 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
APATEU - magazin mixt	20.09.2023	7,44	0,21	302	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,60	< 0,025	7,67	0,2	0,332	< 0,0025	AC	AC	AC
CULCIU MIC - bar	20.09.2023	7,40	0,19	300	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,39	< 0,025	7,80	0,2	0,341	< 0,0025	AC	AC	AC
COROD - magazin mixt	20.09.2023	7,42	0,16	300	< 0,5	< 0,01	< 0,03	6,39	< 0,025	7,43	0,2	0,34	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ 28.01.2023		6.5-9.5	AC/FMA	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a.	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
AC/FMA-Acceptabilă pt.consumatori și fără modificări anormale

n.m.a. - nici o modificare anormală
AC-acceptabil

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
APATEU - magazin mixt	20.09.2023	0	0	0	0	0
CULCIU MIC - bar	20.09.2023	0	0	0	0	0
COROD - magazin mixt	20.09.2023	1	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ 28.01.2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 06.10.2023

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda