

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 745 /12.01.2024

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA APRILIE 2025 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Centru Nou-Primărie	03.04.2025	7,34	0,41	294	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,02	< 0,025	8,01	0,3	0,33	< 0,0025	AC	AC	AC
Centru Vechi Birou Abonamente	03.04.2025	7,27	0,56	293	< 0,5	0,012	< 0,03	5,09	< 0,025	8,05	0,3	0,329	< 0,0025	AC	AC	AC
Micro 16 Str.Astronauților -magazin ABC	03.04.2025	7,26	0,39	291	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,65	< 0,025	8,14	0,3	0,325	< 0,0025	AC	AC	AC
P-ța de Alimente nr.1	16.04.2025	7,26	0,23	303	< 0,5	< 0,01	< 0,03	7,36	<0,025	7,93	0,35	0,283	<0,0025	AC	AC	AC
Str.Botizului-Piramida	16.04.2025	7,30	0,35	303	< 0,5	< 0,01	< 0,03	7,50	<0,025	7,84	0,15	0,273	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării

AC – acceptabil

Locul prelevării	Data prelevării	Turbiditate (NTU)	Clor rez. liber (mg/l)
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	03.04.2025	0,35	0,25
	16.04.2025	0,22	0,3
	28.04.2025	0,24	0,3
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		≤5	≥0.1-≤0.5

Data: 07.05.2025

Întocmit:

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA APRILIE 2025 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Centru Nou - Primărie	03.04.2025	0	0	0	0	0
Centru Vechi - Birou Abonamente APS	03.04.2025	0	0	0	0	0
Micro 16 - Str. Astronauților - magazin ABC	03.04.2025	0	0	0	0	0
P-ța de Alimente nr.1	16.04.2025	0	4	0	0	0
Str. Botizului -Piramida	16.04.2025	0	0	0	0	0
Rezervor Parc Industrial	03.04.2025	0	0	0	0	0
	16.04.2025	0	3	0	0	0
	28.04.2025	0	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a-nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 07.05.2025

Întocmit:
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA APRILIE 2025 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
LAZURI, Primărie	23.04.2025	7,28	0,41	304	<0,5	<0,01	<0,03	7,56	<0,025	8,63	0,1	0,3027	<0,0025	AC	AC	AC
NOROIENI - bar/magazin	23.04.2025	7,44	0,43	303	<0,5	<0,01	<0,03	7,77	<0,025	8,47	0,2	0,3157	<0,0025	AC	AC	AC
NISIPENI -scoala	23.04.2025	7,44	0,54	304	<0,5	<0,01	<0,03	6,81	<0,025	8,25	0,2	0,3133	<0,0025	AC	AC	AC
BERCU - bar	23.04.2025	7,33	0,30	299	<0,5	<0,01	<0,03	6,87	<0,025	8,01	0,2	0,330	<0,0025	AC	AC	AC
PELEȘ - magazin mixt	23.04.2025	7,19	0,30	300	<0,5	<0,01	<0,03	6,19	<0,025	8,52	0,2	0,328	<0,0025	AC	AC	AC
PELIȘOR - casa nr.73	23.04.2025	7,43	0,24	302	<0,5	<0,01	<0,03	6,74	<0,025	8,52	0,15	0,327	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a.	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

n.m.a. - nici o modificare anormală
AC-acceptabil

Data: 07.05.2025

Întocmit:
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA APRILIE 2025 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
LAZURI, Primărie	23.04.2025	0	0	0	0	0
NOROIENI - bar/magazin	23.04.2025	0	2	0	0	0
NISIPENI -scoala	23.04.2025	0	0	0	0	0
BERCU - bar	23.04.2025	0	0	0	0	0
PELEȘ - magazin mixt	23.04.2025	9	0	0	0	0
PELIȘOR - casa nr.73	23.04.2025	4	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 07.05.2025

Întocmit:
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda