

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu certificat de înregistrare nr. 468 / 08.12.2021

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA AUGUST 2022 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Centru Nou-Primărie	04.08.2022	7,26	0,36	294	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,97	< 0,025	8,08	0,2	0,342	< 0,0025	AC	AC	AC
Centru Vechi Birou Abonamente	04.08.2022	7,33	0,39	290	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,56	< 0,025	7,60	0,3	0,335	< 0,0025	AC	AC	AC
Micro 16 Str.Astronauților -magazin ABC	04.08.2022	7,26	0,36	293	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,70	< 0,025	7,71	0,2	0,334	< 0,0025	AC	AC	AC
P-ța de Alimente nr.1	11.08.2022	7,47	0,36	297	< 0,5	< 0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	7,91	0,2	0,287	< 0,0025	AC	AC	AC
Str.Botizului-Piramida	11.08.2022	7,42	0,32	294	< 0,5	< 0,01	< 0,03	5,50	< 0,025	7,87	0,1	0,289	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicată		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală
AC – acceptabil

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Locul prelevării	Data prelevării	Turbiditate (NTU)	Clor rez. liber (mg/l)
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	04.08.2022	0,39	0,2
	11.08.2022	0,48	0,15
	17.08.2022	0,45	0,25
	24.08.2022	0,33	0,2
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicată		≤5	≥0.1-≤0.5

Data: 05.09.2022

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA AUGUST 2022 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Centru Nou - Primărie	04.08.2022	1	1	0	0	0
Centru Vechi - Birou Abonamente APS	04.08.2022	0	2	0	0	0
Micro 16 - Str. Astronauților - magazin ABC	04.08.2022	1	5	0	0	0
P-ța de Alimente nr.1	11.08.2022	0	1	0	0	0
Str. Botizului -Piramida	11.08.2022	0	0	0	0	0
Rezervor Parc Industrial	04.08.2022	0	16	0	0	0
	11.08.2022	0	1	0	0	0
	17.08.2022	17	0	0	0	0
	24.08.2022	58	0	0	0	0
Valori admise		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a-nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.09.2022

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA AUGUST 2022 - REȚEA DESERVITĂ DE UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
BERINDAN - casa de copii, robinet int.	24.08.2022	7,25	0,37	298	<0,5	<0,01	<0,03	6,32	<0,025	8,24	0,25	0,291	<0,0025	AC	AC	AC
MĂRTINEȘTI - bar	24.08.2022	7,31	0,45	294	<0,5	<0,01	<0,03	5,90	<0,025	8,13	0,2	0,288	<0,0025	AC	AC	AC
ODOREU, Primărie	24.08.2022	7,31	0,35	296	<0,5	0,014	<0,03	5,83	<0,025	7,95	0,25	0,278	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicată		6.5-9.5	≤5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a.	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
BERINDAN - casa de copii, robinet int.	24.08.2022	10	3	0	0	0
MĂRTINEȘTI - bar	24.08.2022	11	0	0	0	0
ODOREU, Primărie	24.08.2022	2	0	0	0	0
Valori admise		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil

Data: 05.09.2022

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda