

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE
ÎN LUNA IANUARIE 2026 - INSTALAȚIA DE TRATARE SANISLĂU ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Sanislău- ieșire inst.trat.	21.01.2026	7,67	0,3	534	0,542	0,023	0,094	5,75	0,185	9,89	0,025	0,665	0,0874	AC	AC	AC
Sanislău- cișmea	21.01.2026	7,62	0,52	535	< 0,5	0,026	0,104	5,26	0,185	9,57	0,025	0,61	0,101	AC	AC	AC
Ciumești - cișmea	21.01.2026	7,60	0,40	535	< 0,5	0,027	0,100	5,47	0,188	9,91	0,025	0,779	0,098	AC	AC	AC
Berea- cișmea	21.01.2026	7,55	0,49	535	< 0,5	0,017	< 0,03	5,68	0,188	9,84	0,025	0,778	0,099	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	-	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca "< " sunt sub limita de cuantificare a metodelor

n.m.a. - nici o modificare anormală
AC-acceptabil

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Sanislău - ieșire inst.trat.apa	21.01.2026	3	0	0	0	0
Sanislău – cișmea 1298	21.01.2026	2	3	0	0	0
Ciumești – cișmea la cimitir	21.01.2026	3	0	0	0	0
Berea – cișmea la cimitir	21.01.2026	0	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 04.02.2026

Întocmit:

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda