

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE
ÎN LUNA IUNIE 2026 - INSTALAȚIA DE TRATARE SANISLĂU ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbi ditate (NTU)	Conducti vitate (μS/cm)	Oxidabili tate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Sanislău- ieșire inst.trat.	23.06.2026	7,69	0,33	537	< 0,5	0,021	0,039	6,24	0,0815	9,83	0,025	0,321	0,013	AC	AC	AC
Sanislău- cișmea	23.06.2026	7,75	0,23	538	< 0,5	0,019	0,012	6,24	< 0,025	9,96	0,025	0,734	<0,0025	AC	AC	AC
Ciumești - cișmea	23.06.2026	7,68	0,42	535	< 0,5	0,024	0,026	7,37	0,089	9,44	0,05	0,316	0,014	AC	AC	AC
Berea- cișmea	23.06.2026	7,76	0,59	534	0,742	0,081	0,076	5,26	< 0,025	9,63	0,025	0,727	0,0038	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5- 9.5	-	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1- ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca “<” sunt sub limita de cuantificare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală
AC-acceptabil

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Sanislău - ieșire inst.trat.apa	23.06.2026	13	3	0	0	0
Sanislău – cismea 1298	23.06.2026	3	2	0	0	0
Ciumești – cișmea la cimitir	23.06.2026	2	0	0	0	0
Berea – cișmea la cimitir	23.06.2026	11	8	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 08.07.2026

Întocmit:

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda