Apaserv Satu Mare SA
Laboratorul de analize fizico-chimice şi microbiologice
Uzina de apă
Nr._____Data_____
Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 854 /09.02.2026

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ec. Gabriel-Beniamin Leş

MONITORIZAREA OPERAŢIONALĂ A CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN LUNA APRILIE 2026 - COMUNA TARNA MARE

PARAMETRII CHIMICI ŞI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. .02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (µS/cm)	Oxidabilitate (mgO_2/l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitraţi (mg/l)	Nitriţi (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Tarna Mare-Iesire Inst. tratare apa	21.04.2026	7,76	0,23	384	< 0,5	< 0,01	<0,0025	6,32	< 0,025	10,29	3,0	0,502	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		**6.5-9.5**	**1**	**2500**	**5**	**0.2**	**0.05**	**250**	**0.5**	**min 5**	**≥0.1-≤0.5**	**50**	**0.5**	**n.m.a**	**n.m.a**	**n.m.a**
Tarna Mare-Primarie	21.04.2026	7,67	1,93	282	< 0,5	0,09	0,0036	< 5	< 0,025	7,88	0,7	0,518	0,0037	AC	AC	AC
Valea Seaca-Scoala	21.04.2026	7,60	1,57	238	0,522	0,098	0,0026	< 5	< 0,025	6,57	0,1	0,533	0,0038	AC	AC	AC
Bocicau - scoala	21.04.2026	7,62	1,63	251	0,718	0,1059	<0,0025	< 5	< 0,025	6,46	0,2	0,605	0,0029	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		**6.5-9.5**	**5**	**2500**	**5**	**0.2**	**0.05**	**250**	**0.5**	**min 5**	**≥0.1-≤0.5**	**50**	**0.5**	**n.m.a**	**n.m.a**	**n.m.a**

AC - acceptabil
n.m.a – nici o modificare anormala

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei.
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 07.05.2026

Întocmit:
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

Apaserv Satu Mare SA
Laboratorul de analize fizico-chimice şi microbiologice
Uzina de apă
Nr._____Data_____
Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 854 /09.02.2026

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ec. Gabriel-Beniamin Leş

MONITORIZAREA OPERAŢIONALĂ A CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN LUNA APRILIE 2025 - COMUNA TARNA MARE

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Tarna Mare-Iesire Instalatie de tratare apa	21.04.2026	0	0	0	0	0	0
Tarna Mare-Primarie	21.04.2026	2	6	0	0	0	0
Valea Seaca-Scoala	21.04.2026	2	3	0	0	0	0
Bocicau - scoala	21.04.2026	4	7	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		**n.m.a**	**n.m.a**	**0**	**0**	**0**	**0**

n.m.a – nici o modificare anormala

Data: 07.05.2025

Întocmit:
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda