Apaserv Satu Mare S.A.
Laboratorul de analize fizico-chimice şi microbiologice
Uzina de apă
Nr._____Data_____
Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 854 /09.02.2026

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ec. Gabriel-Beniamin Leş

MONITORIZAREA OPERAŢIONALĂ A CALITĂŢII APEI POTABILE
ÎN LUNA APRILIE 2026 - INSTALAŢIA DE TRATARE BĂBEŞTI-TURŢ ŞI REŢEA CONSUMATOR

PARAMETRII CHIMICI ŞI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (µS/cm)	Oxidabilitate (mgO_2/l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitraţi (mg/l)	Nitriţi (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Băbești - ieșire inst. tratare apa	27.04.2026	7,72	0,25	403	< 0,5	0,03	0,003	25,97	< 0,025	10,55	0,6	0,895	<0,0025	AC	AC	AC
Turț - rezervor	27.04.2026	7,71	1,01	403	< 0,5	0,021	0,0088	24,07	< 0,025	11,52	0,5	1,065	<0,0025	AC	AC	AC
Turț - Primărie	27.04.2026	7,66	0,88	403	< 0,5	0,019	0,0083	22,25	< 0,025	12,11	0,5	0,98	<0,0025	AC	AC	AC
Gherța Mare - magaz. școală	27.04.2026	7,67	0,57	406	< 0,5	0,014	0,0025	25,97	< 0,025	11,17	0,4	1,054	<0,0025	AC	AC	AC
Batarci - primarie	21.04.2026	7,89	0,27	408	< 0,5	0,063	<0,0025	25,99	0,063	10,29	0,6	0,477	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		**6,5-9,5**	**-**	**2500**	**5**	**0.2**	**0.05**	**250**	**0.5**	**min.5**	**≥0.1-≤0.5**	**50**	**0.5**	**n.m.a.**	**n.m.a**	**n.m.a.**

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de cuantificare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală
AC-acceptabil

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Băbești - ieșire inst. tratare apa	27.04.2026	0	0	0	0	0
Turț - rezervor	27.04.2026	3	0	0	0	0
Turț - Primărie	27.04.2026	0	0	0	0	0
Gherța Mare – magazin mixt la școală	27.04.2026	6	7	0	0	0
Batarci - primarie	21.04.2026	10	1	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		**n.m.a**	**n.m.a**	**0**	**0**	**0**

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 07.05.2026

Întocmit:
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda