

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 854 /09.02.2026

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN INSTALAȚIA DE TRATARE
ÎN LUNA FEBRUARIE 2026 LA UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Apă potabilă

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
02.02.2026	7,22	0,21	294	< 0,5	< 0,01	< 0,0025	< 5	< 0,025	8,02	0,35	0,303	< 0,0025	AC	AC	AC
09.02.2026	7,23	0,3	300	< 0,5	0,01	< 0,0025	5,9	< 0,025	8,15	0,2	0,296	< 0,0025	AC	AC	AC
16.02.2026	7,21	0,26	300	<0,5	< 0,01	< 0,0025	5,82	<0,025	8,0	0,35	0,247	<0,0025	AC	AC	AC
23.02.2026	7,23	0,24	292	<0,5	0,013	<0,0025	<5	<0,025	8,22	0,4	0,341	<0,0025	AC	AC	AC
MEDIA	7,22	0,25	296,5	<0,5	0,008	<0,0025	<5	<0,025	8,09	0,32	0,296	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023	6.5-9.5	-	2500	5	0.2	0.05	250	0,5	min 5	0.5	50	0,5	n.m.a.	n.m.a	n.m.a.

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei

n.m.a. - nici o modificare anormală

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 01, rev. 0

AC-acceptabil

Data prelevării / Parametru	2	4	9	11	16	18	23	25	V.A. O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023
Nr. de colonii la 37°C/ml	0	1	15	3	0	0	6	2	n.m.a
Nr. de colonii la 22°C/ml	1	2	2	2	0	0	1	1	n.m.a
Bacterii coliforme (nr./100 ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli (nr./100 ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali (nr./100 ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V.A. - valori admise

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 06.03.2026

Întocmit:
Responsabil laborator: ing.chim. Nistor Sanda

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 854 /09.02.2026

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA INTRAREA ÎN INSTALAȚIA DE TRATARE
ÎN LUNA FEBRUARIE 2026 LA UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Apă brută

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)
02.02.2026	7,06	0,6	294	< 0,5	2,151	0,327	< 5	0,0931	8,46	< 0,08	< 0,0025
09.02.2026	7,08	1,25	305	< 0,5	2,392	0,302	< 5	0,079	8,53	< 0,08	< 0,0025
16.02.2026	7,02	1,07	300	0,529	2,303	0,316	<5	0,0927	8,39	< 0,08	< 0,0025
23.02.2026	7,04	0,67	293	<0,5	2,175	0,314	<5	0,092	7,89	0,0849	<0,0025
Media	7,05	0,89	298	0,507	2,255	0,314	<5	0,0892	8,31	0,0051	<0,0025

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Uzina de Apă Mărtinești Apă brută	02.02.2026	0	1	0	0	0
	09.02.2026	6	1	0	0	0
	16.02.2026	0	0	0	0	0
	23.02.2026	0	38	0	0	0

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 06.03.2026

Întocmit:

Responsabil laborator: ing.chim. Nistor Sanda