

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA MAI 2025 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Valea Vinului- ieș. inst	28.05.2025	6,55	0,58	415	< 0,5	0,019	0,19	47,07	< 0,025	11,46	0,025	37,92	0,017	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		6.5-9.5	-	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Valea Vinului-gradinita	28.05.2025	6,51	0,62	414	< 0,5	0,021	0,187	45,53	< 0,025	10,84	0,025	39,83	0,018	AC	AC	AC
Roșiori - rob. casa	28.05.2025	6,35	0,53	419	< 0,5	0,014	0,196	46,3	< 0,025	10,26	0	41,82	0,003	AC	AC	AC
Cărășeu-mag. la biserica	28.05.2025	6,76	0,34	420	< 0,5	0,017	0,222	51,05	< 0,025	10,42	0	43,74	0,031	AC	AC	AC
Lipău-bar, nr. 119	28.05.2025	6,53	7,58	420	< 0,5	0,279	0,202	46,44	< 0,025	10,11	0	35,54	0,011	AC	AC	AC
Culciu Mare – primarie	28.05.2025	7,40	0,44	296	< 0,5	0,024	< 0,03	6,77	< 0,025	9,60	0,3	1,526	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		6.5-9.5	5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 03.06.2025

AC-acceptabil

n.m.a- nici o modificare anormală

Întocmit

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA MAI 2025 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Valea Vinului-ies. inst. tartare apa	28.05.2025	5	0	0	0	0
Valea Vinului-mag.mixt	28.05.2025	12	3	0	0	0
Roșiori -robinet la casa	28.05.2025	0	6	0	0	0
Cărășeu- mag. La biserica	28.05.2025	4	0	0	0	0
Lipău -bar, nr. 119	28.05.2025	3	0	0	0	0
Culciu Mare - primarie	28.05.2025	0	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a- nici o modificare anormală
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 03.06.2025

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda