

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA MARTIE 2024 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Valea Vinului- ieș. inst	05.03.2024	6,43	0,38	406	< 0,5	0,011	< 0,03	42,12	0,031	9,81	0,025	34,90	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ si HG 971/2023		6.5-9.5	-	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Valea Vinului-gradinita	05.03.2024	6,42	0,28	415	< 0,5	< 0,01	< 0,03	44,85	< 0,025	9,55	0,025	39,41	<0,0025	AC	AC	AC
Roșiori - rob. casa	05.03.2024	6,53	0,43	409	< 0,5	0,021	< 0,03	42,54	< 0,025	9,73	0,025	33,31	<0,0025	AC	AC	AC
Cărășeu- mag. la biserica	05.03.2024	6,74	0,43	415	< 0,5	0,031	< 0,03	45,64	< 0,025	9,99	0,025	36,21	<0,0025	AC	AC	AC
Lipău-bar, nr. 119	05.03.2024	6,42	0,37	409	< 0,5	0,037	< 0,03	43,24	0,041	9,53	0	37,4	<0,0025	AC	AC	AC
Culciu Mare – primarie	05.03.2024	6,52	0,66	405	< 0,5	0,017	< 0,03	39,94	0,038	9,40	0,025	34,11	<0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ si HG 971/2023		6.5-9.5	AC/FMA	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.
AC/FMA-Acceptabilă pt.consumatori si fără modificări anormale

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 0.04.2024

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR
ÎN LUNA MARTIE 2024 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Valea Vinului-ies. inst. tartare apa	05.03.2024	0	2	0	0	0
Valea Vinului-mag.mixt	05.03.2024	6	0	0	0	0
Roșiori -robinet la casa	05.03.2024	22	3	0	0	0
Cărășeu- mag. La biserica	05.03.2024	0	5	0	0	0
Lipău -bar, nr. 119	05.03.2024	54	2	0	0	0
Culciu Mare - primarie	05.03.2024	6	3	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/ si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 0.04.2024

Întocmit
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda