

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
ÎN LUNA FEBRUARIE 2025 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO <sub>2</sub> /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Valea Vinului- ieș. inst	18.02.2025	6,29	0,27	431	0,636	0,017	0,103	51,38	< 0,025	9,72	0,05	39,5	<0,0025	AC	AC	AC
<b>VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023</b>		<b>6.5-9.5</b>	<b>-</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.05</b>	<b>250</b>	<b>0.5</b>	<b>min 5</b>	<b>≥0.1-≤0.5</b>	<b>50</b>	<b>0.5</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>
Valea Vinului-gradinita	18.02.2025	6,40	4,01	429	< 0,5	0,323	0,112	54,75	< 0,025	10,20	0	39,45	<0,0025	AC	AC	AC
Roșiori - rob. casa	18.02.2025	6,29	0,74	430	< 0,5	0,022	0,075	49,70	< 0,025	10,02	0	48,65	<0,0025	AC	AC	AC
Cărășeu-mag. la biserica	18.02.2025	6,36	0,25	432	< 0,5	0,018	0,098	52,79	< 0,025	9,87	0	37,3	0,0106	AC	AC	AC
Lipău-bar, nr. 119	18.02.2025	6,46	21,8	445	< 0,5	1,504	0,223	50,26	0,117	10,30	0	40,05	0,025	AC	AC	AC
<b>VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023</b>		<b>6.5-9.5</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.05</b>	<b>250</b>	<b>0.5</b>	<b>min 5</b>	<b>≥0.1-≤0.5</b>	<b>50</b>	<b>0.5</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 10.03.2025

AC-acceptabil

n.m.a- nici o modificare anormală

**Întocmit**

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
ÎN LUNA FEBRUARIE 2025 - INSTALAȚIA DE TRATARE APĂ VALEA VINULUI ȘI REȚEA CONSUMATOR**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

*Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01*

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Valea Vinului-ies. inst. tartare apa	18.02.2025	0	0	0	0	0
Valea Vinului-mag.mixt	18.02.2025	5	6	0	0	0
Roșiori -robinet la casa	18.02.2025	0	2	0	0	0
Cărășeu- mag. La biserica	18.02.2025	4	31	0	0	0
Lipău -bar, nr. 119	18.02.2025	3	28	0	0	0
<b>VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023</b>		<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

n.m.a- nici o modificare anormală  
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 10.03.2025

**Întocmit**  
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda